

---

|            |  |             |            |
|------------|--|-------------|------------|
| PACIENTE:  | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA- POSTO 4 |             | DOCUMENTO: |
| MEDICO:    | GILMAR CALASANS LIMA                     | DATA EXAME: | 28/07/2017 |
| PROTOCOLO: | 1250                                     | CONVENIO:   | SUS        |
| Unidade:   | HDB                                      |             |            |

HOSPITAL MANOEL VICTORINO

Página 1 de 1

---

## CULTURA DA AGUA

VALORES DE REFERENCIA

RESULTADO: **Ausência de coliformes na amostra analisada.**

Método: Aquatest Coli - ONPG MUG

Observação: O grupo coliformes é considerado um indicador de contaminação (poluição) da água, assim, sua detecção na amostra permite considerar esta como imprópria para o consumo humano. O presente teste permite detectar a presença de coliformes em 24 hs.