

PACIENTE: **CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA- OSMOSE** DOCUMENTO:
MEDICO: GILMAR CALASANS LIMA DATA EXAME: 20/06/2018
PROTOCOLO: **1973** CONVENIO: SUS
Unidade: HDB

HOSPITAL MANOEL VICTORINO

Página 1 de 1

CULTURA DA AGUA

VALORES DE REFERENCIA

RESULTADO: **Ausência de coliformes na amostra analisada.**
19/06

Método: Aquatest Coli - ONPG MUG

Observação: O grupo coliformes é considerado um indicador de contaminação (poluição) da água, assim, sua detecção na amostra permite considerar esta como imprópria para o consumo humano. O presente teste permite detectar a presença de coliformes em 24 hs.