GIECO

الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

Hazard Identification& Risk Assessment

Project:	Sawary west 40
Persons Involved:	GIECO Crew
Assessed by:	Eng. Mahmoud Saad
Revised by:	Eng. Tamer Hamdan
Activity:	tower carne installation

No.	Activities	Hazard	Risk	UncontrolledRisk Rank S=severity L=Likelihood R=S*P RR=risk rate				*CONTROLS REQUIRED*	*ACTION*		*RESIDUAL RISK*			
				S	*L*	*R*	*RR*		*Responsible Person*	*Exp. Date*	*S*	*L*	*R*	*RR*
1	تحديد الونش	انقلاب الونش - كسر البوم -عدم القدرة	خسائر بالارواح والمعدات	**5**	**4**	**20**	**20** 🟥	• وجود خطة رفع محكمة من المهندس المسؤل لتحديد عدد وقدرة الاوناش القائمة بالعمل ووزن الطرد ومكان وقفة الونش واماكن التصبين ومركز الثقل ومراحل التركيب وترتيبها • التأكد من وجود شهادة معايرة سارية • التأكد من وجود رخصة للمشغل • التأكد من وجود جدول احمال • التأكد من مطابقة الونش لشروط السلامة في الموقع و ذلك بعد عمل الفحص اللازم و عمل اختبار الأحمال			**5**	**1**	**5**	**5** 🟩
2	تركيز الونش	انقلاب المعدة --التركيز الخاطيء	خسائر ارواح وممتلكات	**5**	**5**	**25**	**25** 🟥	• فحص مكان التركيز من مهندس التنفيذ والتاكد من صلاحيته للعمل • استخدام القواعد الخشبية لتوزيع حمل الونش علي اكبر مساحة ممكنة • اخلاء محيط الرفع من الافراد تماما والمعدات و عمل حواجز حول مكان الرفع باستخدام مواسير الشدة المعدنية أو النيوجيرسي البلاستيك • عمل اختبارات للتربة للتاكد من قدرتها علي حمل الونش والطرد			**5**	**1**	**5**	**5** 🟩

3	ادوات الرفع والتصبين	سقوط الطرد لعدم كفائة ادوات الرفع او عدم كفائة القائمين بعملية التصبين	خسائر بالارواح والمعدات	5	4	20	20	• معايرة وفحص ادوات الرفع • اختيار فريق مؤهل ومدرب • توفير فريق بحرية والتاكد من تفاهمة مع مشغل الونش علي الاشارات او وسيلة الاتصال المتفق عليها • عمل محاضرات التوعية اللازمة للعاملين			5	1	5	5
4	تأمين وتجهيز محيط العمل	اصابة افراد - وفيات - تلف بالعدد والخامات	خسائر مادية وبشرية	5	4	20	20	• عمل حواجز باستخدام مواسير الشدة المعدنية أو النيوجيرسي البلاستيك و وضع العلامات الارشادية اللازمة لمحيط عملية الرفع واخلاء محيط الرفع من الافراد والمعدات • عمل تصاريح العمل اللازمة (تصريح رفع – تصريح اعمال باردة – تصريح عمل علي ارتفاعات) • عمل محاضرات التوعية اللازمة قبل بدء الاعمال			5	1	5	5
5	دخول وخروج المركبات	تصادم بين المركبات -انقلاب - تصادم افراد السيارة -تصادم بالأفراد	اصابة افراد -خسائر بالمعدات	5	3	15	15	• تعين مراقب مرور متواجد بصفة مستمرة • تحديد مسارات دخول و خروج المعدات • تحديد اماكن انتظار • عمل محاضرات التوعية اللازمة لسائقي المعدات و الزامهم بضرورة تنفيذ تعليمات السلامة في الموقع			5	1	5	5

🟨 10	10	2	5			• تحديد مراكز ثقل الطرود بناء علي خطة الرفع • تحديد اماكن التصبين وكيفية اتمام العملية بارشادات مهندس الرفع ومشرف عملية الرفع • الالتزام بتعليمات مشرف او مهندس الرفع • عمل التصاريح اللازمة قبل بداية الأعمال و مراجعة اجراءات السلامة قبل بدء الأعمال	🟥 25	25	5	5	خسائر مادية وبشرية (تلف الونش - اصابات - وفيات)	- سقوط الطرد - سقوط الأفراد من الارتفاع - سقوط العدد والادوات	عملية التركيب والتصبين	6
🟩 5	5	1	5			• الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية • الالتزام بادوات الحماية من خطر السقوط (حزام امان - مانع سقوط) • التاكد من ان الشخص القائم بالعمل مؤهل ومدرب علي تلك الاعمال • توفير وسيلة صعود ونزول امنة • غير مصرح لغير المدرج بتصريح العمل من العمل علي ارتفاع • عمل خطة انقاذ و توفير وسيلة انقاذ بصفة مستمرة أثناء عملية الرفع (توفير مان باسكت و ونش) • عمل محاضرات السلامة اللازمة لتدريب العاملين	🟥 20	20	4	5	الاصابات الجسيمة او وفيات	سقوط الافراد من ارتفاع سقوط العدد والأدوات	العمل علي ارتفاع	7
🟨 10	10	2	5			• اعتماد خطة رفع محكمة من مهندس الرفع • وجود بحري لكل ونش وترتيب وتنسيق الحركة والاشارة • الترتيب والتنسيق بين مهندس التنفيذ ومهندس الرفع لوضع الخطة المناسبة والامنة في حالة الرفع الحرج • المتابعة المستمرة من مسؤولي السلامة المتواجدين في الموقع • عمل محاضرات التوعية اللازمة للعاملين • عمل المناورات اللازمة للتأكد من سلامة عملية الرفع	🟥 25	25	5	5	خسائر مادية وبشرية جسيمة	تعارض مجال الاوناش	في حال استخدام اكثر من ونش	8

(Result) نتيجة التقييم		
الإجراء Action	التقييم Evaluation	المدى Range
None	T (Trivial)	1-5
Supervision	M (Medium)	6-10
+Controls	H (High)	12-16
NC	N (Not Acceptable)	20-25

(Severity) الشِدة					H	
5	4	3	2	1		
5	4	3	2	1	1	(Likelihood) الاحتمالية
10	8	6	4	2	2	
15	12	9	6	3	3	
20	16	12	8	4	4	
25	20	15	10	5	5	

(Likelihood) الاحتمالية			L
Unlikely	نادر الحدوث	1	(Value) القيمة
Possible	محتمل الحدوث	2	
Likely	متوسط الحدوث	3	
Very Likely	كثير الحدوث	4	
Imminent	وشيك	5	

(Severity) الشِدة			S
First Aid	إسعافات أولية	1	(Value) القيمة
Minor Injury	ضرر بسيط	2	
High Injury	ضرر كبير	3	
Major Injury	ضرر شديد	4	
Fatality	ضرر قاتل	5	

Representative:	Prepared By	Revised & Approved By	Construction Supervisor	Construction Manager
Job Title:	HSE Team Leader	HSE Zone Mgr.		
Name:				
Signature:				
Date:				