

Processo Construtivo

Resíduos para Eliminação - Os resíduos não perigosos para eliminação não deverão ser misturados com resíduos perigosos. Nos casos em que a mistura de resíduos de diferentes perigos seja inevitável, a mistura deverá ser tratada como um resíduo perigoso. Os resíduos perigosos, existentes no perímetro das demolições, são alvo de remoção prévia antes do início das operações de demolição propriamente ditas.

Plano de Inspeção

N.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documents de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1.	Tipo de resíduos	Seleção e separação dos resíduos	- Inspeção visual	Em cada transporte	Encarregado e Director de Obra	Guia de Entrega IMP08.28 FP-04-002 FP-04-003 FP-04-004

Legenda
IMP – Impresso de Gestão da Qualidade
FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Inclusão de resíduos perigosos no lote considerado de "não perigosos"	Tratar os resíduos como perigosos

Ferramentas ou Equipamentos

processo construtivo PC08.06.03r02- resíduos para eliminação

ELABORADO POR

APROVADO POR

Shu de

13/11/2007

[Signature]

19/12/2007

rubrica

data

rubrica

data