

Processos Construtivos

ABERTURA DE VÃOS/ROÇOS – Após a finalização dos paramentos verticais proceder-se-á ao início dos trabalhos de abertura de vãos e roços devidamente indicados nos projectos de Arquitectura e Especialidades.

Todos os trabalhos serão alvo de marcações antes do seu início.

Finalizados estes trabalhos, serão regularizadas todas as superfícies sujeitas a essas intervenções, de acordo com o tipo de acabamento previsto.

Plano de Inspeção

| N.º | Característica a controlar | Critérios de aceitação/Documentos de referência | Método de verificação | Frequência | Responsável | Doc /Reg associados |
|-----|--|--|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| 1. | Cumprimento das localizações definidas em projecto | -De acordo com o Projecto e CE (Caderno de Encargos) | - Inspeção visual, fita métrica | Ao logo da execução dos trabalhos e inspeção final | Operário / Encarregado das especialidades / Encarregado | IMP08.28 FP-04-007 |
| 2. | Dimensão do roço, em função da utilização | | - Inspeção visual, fita métrica | | Operário / Encarregado das especialidades / Encarregado | |

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade
FP – Fichas de prevenção

| Defeito detectado | Correcção |
|-------------------------|---|
| a) Desalinhamento | Abertura de novo roço e tapamento o roço mal executado |
| b) Dimensão desadequada | Fechar com argamassa o roço com dimensão exageradas ou alargar quando tiver uma dimensão reduzida |

Ferramentas ou Equipamentos

Fita métrica

processo construtivo : PC08.18.00r02- abertura de vãos e roços

ELABORADO POR

Alu du

19/12/2007

APROVADO POR

4/18

19/12/2007