



Processo Construção

Impermeabilização de algerozes e caleiras - Os algerozes serão impermeabilizados com produto betuminoso, tela em PVC ou folha de zinco, mas, antes de se proceder à sua aplicação, limpa-se cuidadosamente a superfície a revestir de maneira a fazer desaparecer todos os elementos em desagregação ou não aderentes

Plano de Inspeção

N.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documents de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc /Reg associados
1	Estado da superfície	- Sem rugosidade c/ larguras e pendentes previstas	- Inspeção visual	- em cada caleira a executar	Director de Obra, Encarregado	IMP08.28 FP-04-015
2	Verificação da conformidade de aplicação e do material de impermeabilização	- Selagens e remates em conformidade nas embocaduras	- Inspeção visual, Ensaio de estanquicidade	- Em cada aplicação	Director de Obra, Encarregado	

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade
FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Sujidade e existência de materiais salientes da superfície de aplicação	Limpeza das superfícies e eliminação de saliências
b) Defeitos de aplicação e / ou material	Aplicar nova camada substituindo a anterior.

Ferramentas ou Equipamentos

processo construtivo PC08.22 08r02 – Impermeabilização (Algerozes e Caleiras)

ELABORADO POR

[Assinatura]

19/12/2007

APROVADO POR

[Assinatura]

19/12/2007