

CHRYSO®

LOS ADITIVOS PARA
CONSTRUIR EL FUTURO

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. garantiza que el producto:

CHRYSOPLAST 750

Del envío con nº de lote:

04-01-07

Nº de albarán:

95747

Fecha de caducidad:


Enero - 2009

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,21
pH:	8,5±1	7,7
RESIDUO SECO:	44±2 %	45,8
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 04/01/2008


CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.
Camino de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra
TOLEDO
Dolores DIEGUEZ
Responsable de Calidad

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD**CHRYSO ADITIVOS S.A.U.** garantiza que el producto:**CHRYSOPLAST 750**

Del envío con nº de lote:

13-11-07

Nº de albarán:

93662

Fecha de caducidad:


Noviembre - 2008

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,215
pH:	8,5±1	8,06
RESIDUO SECO:	44±2 %	46,2
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 13/11/07


CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.
Camino de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra
Dolores L. LEQUEZO
Responsable de Calidad

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD**CHRYSO ADITIVOS S.A.U.** garantiza que el producto:**CHRYSOPLAST 750**

Del envío con nº de lote:

07-12-07

Nº de albarán:

94815

Fecha de caducidad:


Diciembre - 2008

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,21
pH:	8,5±1	8,05
RESIDUO SECO:	44±2 %	45,9
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 07/12/07


CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.
Camiño de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra
Toledo
Dolores TOLEDO
Responsable de Calidad

CHRYSO®

LOS ADITIVOS PARA
CONSTRUIR EL

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. garantiza que el producto:

CHRYSOPLAST 750

Del envío con nº de lote:

08-02-08

Nº de albarán:

97334

Fecha de caducidad:


Febrero - 2009

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,2
pH:	8,5±1	8,1
RESIDUO SECO:	44±2 %	45,3
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 08/02/2008


CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.
Camino de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra
Dolores DIEGUEZ
TOLEDO
Responsable de Calidad

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. garantiza que el producto:

CHRYSOPLAST 750

Del envío con nº de lote:

05-03-08

Nº de albarán:

98535

Fecha de caducidad:

Marzo - 2009

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,19
pH:	8,5±1	8,7
RESIDUO SECO:	44±2 %	45,9
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.
Camino de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra
TOLEDO

Villaluenga, 05/03/2008

Dolores DIEGUEZ
Responsable de Calidad

CHRYSO®

LOS ADITIVOS PARA
CONSTRUIR EL FUTURO

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. garantiza que el producto:

CHRYSOPLAST 750

Del envío con nº de lote:

17-04-08

Nº de albarán:

100211

Fecha de caducidad:

Abril - 2009

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,194
pH:	8,5±1	8,5
RESIDUO SECO:	44±2 %	44,9
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 17/04/2008

CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.

Camino de Yuncillos, s/n.

45520 Villaluenga de la Sagra

Dolores GIMENEZ

Responsable de Calidad

CHRYSO®

LOS ADITIVOS PARA
CONSTRUIR EN MEJOR

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. garantiza que el producto:

CHRYSOPLAST 750

Del envío con nº de lote:

14-05-08

Nº de albarán:

101191

Fecha de caducidad:


Mayo-2009

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,2
pH:	8,5±1	9,1
RESIDUO SECO:	44±2 %	45,3
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 14/05/2008


CHRYSO ADITIVOS S.A.U.
Camino de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra
Doct. José María DIEGUEZ
Responsable de Calidad

CHRYSO Aditivos S.A.U.

Cno. de Yuncillos s/n

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tel: 925 53 19 52

Fax: 925 53 13 36

DECLARACION DE CONFORMIDAD

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. garantiza que el producto:

CHRYSOPLAST 750

Del envío con nº de lote:

24-06-08

Nº de albarán:

102731

Fecha de caducidad:

Junio - 2009

✓ Cumple con la normativa vigente, UNE -EN 934-2 y Especificacao LNEC E 374-1993, como plastificante, de acuerdo al marcado CE, con nº 0099/CPD/A45/0011

✓ Agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.

	ESPECIFICACIONES	resultados
NATURALEZA:	líquido castaño	líquido castaño
DENSIDAD 20°C:	1,195±0,02 Kg/dm3	1,18
pH:	8,5±1	8,9
RESIDUO SECO:	44±2 %	44,9
CONTENIDO EN CLORUROS:	exento	exento
RESIDUO INSOLUBLE:	≤1 %	0,98

Villaluenga, 24/06/2008

CHRYSO ADITIVOS, S.A.U.Camino de Yuncillos, s/n.
45520 Villaluenga de la Sagra

TOLEDO

Dolores DIEGUEZ

Responsable de Calidad