Office that the designer of the Consideration - Conference of the ISC 100-Copied South Following

P.10/13

DE :AGOMACO,LDA

FHX Nº :351253894346

18 Abr. 2007 18:59

P1



BOLETIM DE ANÁLISE

CLIENTE: Agomaco

PRODUTO: Tubo 2Dren Ø200mm Amarelo Mono Parede sem filtro

ORDEM DE PRODUÇÃO: 20932

DATA DE PRODUÇÃO: 12-12-2006

QUANTIDADE: 480 m

RESULTADOS DA ANÁLISE:

CARACTERÍSTICA	RESULTADO
Diametro Nominal DN	200
Diâmetro Exterior d _e (mm)	200.54
N.º de perfurações	6
N.º de perfurações por metro	222
Superfície de captação média (cm²/m)	60.21
Diámetro Interior Médio d _{em} (mm)	176.63
Comprimento do Rolo (m)	40
Rigidez Anelar (SN) (KWm²)	>2

Departamento da Qualidade 18-04-2007 Vítor Duarte

Este documento é emitido por via informática e não requer assinatura

Australia 207 • 200 400 Cress - Partogat • 14: 256 (20 100 - Par 256 Ed) 187 - Doctor Laborator of Cress Barbon

Tempo de recepção 4. Abr. 9:36