

Mapping Registres Automate

Adresse IP

Local Name : POSTE1
IP Address : 192 168 10 1
Subnet Mask : 255 255 255 0
Port : 8000

Affectation des entrées

I0 Contact1_Niveau
I1 Contact2_Niveau
I2 Contact1_Pression
I3 Contact2_Pression
I4 Contact1_T°1
I5 Contact2_T°1
I6 Contact1_T°2
I7 Contact2_T°2

CH1	Pression_Bain	Tension (0-10V)	en mbar	pour tous les échanges
CH1	PT100_T°	PT100 (3 fils)	en 1/10 °C	pour tous les échanges
CH2	PT100_T°Bain	PT100 (3 fils)	en 1/10 °C	pour tous les échanges

Affectation adresses du tableau d'échange

R W R/W

Etat des relais Relais

Modbus_Niveau1	[POSTE]40 0001.00	x
Modbus_Niveau2	[POSTE]40 0002.00	x
Modbus_Pression1	[POSTE]40 0003.00	x
Modbus_Pression2	[POSTE]40 0004.00	x
Modbus_T°Alarme1	[POSTE]40 0005.00	x
Modbus_T°Alarme2	[POSTE]40 0006.00	x
Modbus_T°Declenchement1	[POSTE]40 0007.00	x
Modbus_T°Declenchement 2	[POSTE]40 0008.00	x

Etat des capteurs

Modbus_PT100_T°	[POSTE]40 0009	x
Modbus_Pression_Bain	[POSTE]40 0301	x
Modbus_PT100_T°Bain	[POSTE]40 0302	x