TIS4 IAI

- Implémentation d'algorithmes dans une cible embarquée
 - Généralités
 - Exemple : Traitement du signal ECG

- Y. LAVAULT
- Entreprise All BIOMEDICAL
- J.POUJAUD
- Entreprise VIGILIO

Plan

- Phases de développement
- Prototypage
- Implémentation sur cible temps réel
- Implémentation temps réel
 - Ressources en puissance de traitement
 - Ressources en mémoire
 - Ressources en énergie
 - Outils de développement
- Exemple d'implémentation : Filtrage de l'ECG

Implémentation d'algorithmes sur une cible embarquée Phases de développement

Phase

Langages

Machine

Exécution

Prototypage des Algorithmes

Matlab/Simulink LabView ...

PC/Mac

Temps différé



Spécifications de la cible temps réel et des performances

Implémentation des Algorithmes




C++,C,Asm


Cible embarquée µC, DSP PC104

Temps réel

Implémentation d'algorithmes sur une cible embarquée Prototypage - Contexte



Caractéristique	
RAM	4 Go
Processeur	Intel Core 2
Horloge	3,2 GHz
Performance	60 000 MIPS
Stockage	Disque dur 160 Go
Système d'exploitation	Windows, Mac OS, Linux
Langage De l'application	Matlab Simulink LabView Java, C++



Caractéristique	
RAM	12Ko
Processeur	HCS12
Horloge	24MHz
Performance	8 MIPS
Stockage	E2PROM 4Ko
Système d'exploitation	Aucun ou micro- noyau
Langage De l'application	C, Asm


- 1) Ressources en puissance
- Temps pendant lequel l'ensemble du traitement doit être effectué (par exemple < T_échantillonnage)
- Nombre d'itérations du traitement (ex : ordre d'un filtre FIR+1)
- Temps pris par chaque itération
- Type et taille des variables (variables entières 8, 16, 32 bits) préférable à l'utilisation de var en Virgule flottante
- Performances du processeur (MIPS)

- 2) Ressources en mémoire
- DATA Nombre de mesures à stocker * taille des échantillons
- Ex: Filtre ordre 100: 101 * 2 octets >> 202 octets stockage en RAM
- Besoin en stockage permanent de DATA (mémoire E2PROM)
- Besoin en mémoire de programme (stockage FLASH)

- 3) Ressources en énergie
- Très souvent critique pour la durée de vie des piles ou batteries sur les équipements embarqués
- Choix du microprocesseur très important
- Peut amener à ne déclencher les traitements lourds que si nécessaires
- Peut amener à mettre le μC en mode SLEEP
- Rapport fréquence d'horloge / consommations


- 4) Outils de développement
- L'outil de développement est un élément fondamental dans le choix d'une solution embarquée. L'Impact porte sur :
 - Le temps de développement et de débogage initial,
 - La réactivité lors de modifications,
 - Le suivi du logiciel et des versions, la réutilisation de code,
 - Les langages supportés (Asm, C, C++, extensions temps réel de langage de haut niveau (Matlab/Labview) ...

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 1) Définition du besoin, prototypage :



Signal brut pré-enregistré (ECG.wav)

Ce signal est inutilisable dans le cas de la détection de l'intervalle R-R par SEUILLAGE. Il faut FILTRER pour obtenir une ligne de base stable. Vous avez prototypé ce traitement dans le BE de TS « traitement de l'ECG ».



Signal filtré par un passe-bas (ECGf.wav)

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 2) Spécifications :

- Signal à traiter ECG Bande utile 1Hz à 20 Hz environ
- Nécessité d'un pré-traitement analogique (séance précédente) pour adaptation de niveau électrique
- Mise en œuvre d'un filtre passe-haut Ex: Fc = 0,9 Hz ordre 80
- Fréquence d'échantillonnage 128 Hz

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 3) Implémentation en temps réel :

Etude de la faisabilité avec un HCS12 cadencé à 24 MHz

Besoin en RAM :

- Taille des échantillons : CAN 10 bits > 16 bits
- 81 echantillons+81 coeffs 162*2 = 324 octets
- Taille largement compatible avec la RAM de 12Ko

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 3) Implémentation en temps réel :


Etude de la faisabilité avec un HCS12 cadencé à 24 MHz

Besoin en traitement :

- L'implémentation de la convolution nécessite :
- 81 multiplications 16 bits (échantillon) * 16 bits (coefficient)
- 81 additions sur un accumulateur 32 bits.
- Le HCS12 possède une unité dédiée (EMACS)

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 3) Implémentation en temps réel :

Instruction EMACS Multiply and Accumulate The multiply and accumulate (EMACS) instruction multiplies two 16-bit operands stored in memory and accumulates the 32-bit result in a third memory location. EMACS can be used to implement simple digital filters.



Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 3) Implémentation en temps réel :

```
71:
        21E8 CE 1044
                                        [02]
                                                      LDX #TAMPON
72:
                                                      LDY #COEFFS
        21EB CD 2213
                                        [02]
73:
        21EE 1812 112A
                                        [OD]
                                             FILT1
                                                      emacs acc32
74:
        21F2 08
                                        [01]
                                                      INX
75:
        21F3 08
                                        [01]
                                                      TNX
76:
     21F4
                                        [01]
                                                      TNY
77:
        21F5 02
                                        [01]
                                                      INY
78:
        21F6 8E 10E4
                                        [02]
                                                               \#TAMPON+162-2
                                                      CPX
79:
        21F9 26 F3
                                        [03]
                                                               FTI.T1
                                                      BNE
```

Estimation 22 cycles à 24 MHz répétés 81 fois : 74,25 µs

Les 81 itérations sont très inférieures en durée à 1/128 sec.

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 3) Implémentation en temps réel :

Type de variables

Les coefficients calculés en BE sous Matlab sont des réels. Ils ne sont pas directement utilisable par l'instruction EMACS qui attend des entiers 16 bits. Il faut les transformer : multiplication par 1000 et arrondi ...

Filtre_1HZ.c	loc				
-0,0077	-0,008	-0,0083	-0,0085	-0,0088	-0,0091
-7,7	-8	-8,3	-8,5	-8,8	-9,1
-8	-8	-8	-9	-9	-9

... Pour obtenir un tableau d'entiers de 16 bits signés.

COEFFS DC.W
$$-8, -8, -9, -9, -9,$$

Filtrage du signal ECG dans le cadre de la mesure du rythme cardiaque instantané. 3) Implémentation en temps réel :

Architecture retenue:

Le traitement sera réalisé par le processeur HCS12, l'acquisition du signal sera effectuée par le convertisseur ADC intégré 10 bits, la restitution du signal filtré sera effectuée par un DAC extérieur interfacé par le bus SPI.

