

Quartier de Richebourg



1	Barrage gaz Franprix
2	Ensemble des compteurs électriques des différents commerces dans le local fermé par la porte métallique
3	Barrage gaz de la chaufferie des bat. E,F,G (chaufferie sur le toit)
4	Crèche et bureau de poste au rdc
5	A R-1 fournil de la boulangerie (pas de gaz)
6	Dans coffret barrage gaz et coupure EDF du gymnase
7	Trappe métallique donnant accès au barrage d'eau du gymnase
8	A l'entrée barrage gaz du bâtiment puis descendre dans le parking La cage d'escalier entre le s/sol et les étages n'est pas séparée Local poubelles à coté cage d'escalier en s/sol Barrage général eau au fond du parking, à coté pompe relevage Accessibilité des vannes de barrage sélectif d'eau et chauffage
9	Coupure gaz chaudière bat I,J,H (chaudière sur le toit)
10	Passage piéton couvert (accès dévidoirs) observer le C+D bat. D
11	A l'ext. coupure bat. A,B , descendre en s/sol par escalier ext. Observer les grilles de ventilation naturelle et voir le principe Ascenseur arrive directement des étages au s/sol Commande manuelle de la porte à l'intérieur du parking voir manip.
12	Boitier extérieur de coupure chaufferie des bat. C et D
13	Visualiser l'accès extérieur du parking souterrain
	Accès et barrage gaz bat. A à visualiser
14	Repérage de l'accès pour place de Richebourg (Barrière)

Secteur de Richebourg Sarcelles

Date		Responsable	
CRM pour la visite	Rue des Chardonnerettes face aux commerces		

Particularités sur l'accessibilité des engins

<u>Barrières</u>	Allée de l'Orme Richard Accès place devant les commerces Accès place de Richebourg coté rue des chardonnerettes	<u>Voies échelle</u>	Impasse des coucielles Allée de l'Orme Richard Parallèle à rue André Grunig Place devant les commerces
<u>Voies engins</u>	idem voie échelle + accès par rue des Chardonnerettes à place de Richebourg	<u>Adresses non accessibles à l'échelle</u>	Accès place de Richebourg Facades coté impasse des Coucielles Facades coté André Grunig Une grande partie des facades est <u>inaccessible à EPAS</u>

Hydrants à connaître ou particuliers

Ce secteur est très bien déservi en P.I

Localisation des divers gardiens sur le secteur

Gardien Bat I (I,J,H)
Gardien pour le reste au 14 Place de Richebourg Bat E

Accès aux différents batiments

<u>Caves</u>	R.A.S		
<u>Parkings</u>	4 parkings (A,B,C,D) (E,F,G) (H,I) (J) une rampe principale par parking et des accès par l'intérieur sauf pour celui qui se situe sous les batiments (A,B,C,D) qui possède des accès extérieurs	<u>Batiments divers</u>	R.A.S

<u>EMPLACEMENT</u>	
<u>Barrages gaz en terre</u>	Boitier de barrage gaz extérieur au niveau de chaque hall d'entrée de bâtiment
<u>Coupures électrique</u>	
	RAS
<u>Barrages d'eau</u>	Barrage d'eau des diverses colonnes au plafond dans le parking souterrain (pas toutes matérialisées)
	Barrage d'eau du gymnase sous plaque métallique (n°7)
	Barrage chauffage dans parking souterrain
<u>Machineries d'ascenseur</u>	
	RAS
<u>Locaux V.O</u>	Locaux VO dans parking souterrain (souvent situé à coté de la cage d'escalier)
<u>Désenfumages</u>	RAS
<u>Colonnes sèches</u>	Pas de CS
<u>IMPORTANT A RETENIR</u>	
Chaufferies gaz en toiture avec barrage gaz au pied du bâtiment	
Très peu de façades accessibles par moyen aérien	
Les cages d'escaliers ne sont pas toujours distinctes entre les étages et le s/sol	
A part le franprix aucun commerce n'est alimenté en gaz	
Les compteurs électriques des divers commerces (y compris le Franprix) se trouvent dans le petit local au n°2	