

重复告警处理说明

- 1 .
同一设备 2 4 小时内重复出现三次以上告警，需要从临时消警升级为根因分析。
- 2 . 根因分析应包含传感器、工况、维护记录和近期检修变更。