

[별표 6]

전동기용제어기의 온도상승한도표 (제68조관련)

품 명 또는 부 품				온도상승한도(섭씨·도)	
				온도계법	저항법
코 일 (공기중)	A종절연			60	80
	E종절연			75	65
	B종절연			85	105
	F종절연			110	130
	H종절연			135	155
	C종절연			제한없음	제한없음
	단층권 에나멜선	A종절연		80	-
		E종절연		95	-
		B종절연		105	-
		F종절연		130	-
H종절연		155	-		
C종절연		제한없음	-		
접 속 자	괴 상 (塊狀)	8시간 넘도록 연속사용하는 것	동 또는 동합금	40	-
			은 또는 은합금	70	-
		약 8시간에 1회 이상 개폐하는 것	동 또는 동합금	60	-
			은 또는 은합금	70	-
	성층형 또는 칼날형		동 또는 동합금	35	-
모선 또는 접속도체[나(裸) 또는 A종절연이상의 것]				60	-
외부케이블 접속용 단자				45	-
금속저항기	매입형의 것			245	-
	매입형 이외의 것	연속사용의 것		295	-
		단속사용의 것		345	-
		기동용의 것		345	-
	배기(배기출구에서 약 25밀리미터 위에 있는 것)			170	-
비고 : 1. 기준주위온도는 섭씨 45도로 한다.					
2. 전압코일의 온도측정은 원칙적으로 저항법만 사용한다.					
3. 단층권 에나멜선 절연의 종류에 비해 인접부의 절연등급이 낮을 경우에는 인접부의 절연의 종류에 따라 결정한다.					
4. 단층권 나선은 인접부의 절연종류에 따라 결정한다.					
5. 매입형 금속저항기라 함은 금속저항체의 표면이 노출되지 아니하도록 매입시킨 것을 말한다.					