

[별표 1]

매립시설 침출수 처리시설의 가동과 유지·관리에 드는 비용(제3조 관련)

1. 산출식

가. 자체처리 후 방류 : $10,957\text{원} \times \text{비용조정식} \times 365 \times (5/12) \times \text{사후관리년수}$

나. 1차처리 후 연계처리 : $[(10,957\text{원} \times \text{비용조정식}) + (\text{연계처리비} \times \text{침출수량})] \times 365 \times (5/12) \times \text{사후관리년수}$

- 1) 연계처리비는 침출수의 운반과 처리에 소요되는 비용으로 운반비는 톤당 4,000원, 처리비는 톤당 625원으로 한다. 다만, 침출수처리시설로부터 연계처리시설까지 관로가 연결된 경우에는 운반비를 제외한다.
- 2) 연계처리는 하수처리시설, 폐수종말처리시설, 분뇨처리시설 및 이에 준하는 시설에 연계하여 처리하는 경우에 한한다.

다. 위탁처리 : $121,250\text{원} \times \text{비용조정식} \times 365 \times (5/12) \times \text{사후관리년수}$

※ 가, 나, 다의 경우, 침출수량은 다음식에 의하여 산출한다.

1) 침출수량(톤/일) = 매립시설 면적(m^2) $\times$ 연간 지역강수량(mm)/365일 $\times$ 2/10,000

2) 연간 지역강수량(mm) : 최근 10년간 인근 기상청(대)의 연간 강수량 평균치

* 5/12 : 30년 사후관리기간 동안 침출수 발생량의 감소를 고려한 조정계수

2. 비용조정식

처리방식 침출수량	자체처리 후 방류	1차 처리 후 연계처리	위탁처리
5이하	침출수량(톤/일) $\times$ 2.50	침출수량(톤/일) $\times$ 2.50	침출수량(톤/일) $\times$ 1.00
5초과 20이하	12.5+(침출수량-5톤/일) $\times$ 1.00	12.5+(침출수량-5톤/일) $\times$ 0.77	5.0+(침출수량-5톤/일) $\times$ 0.70
20초과 80이하	27.5+(침출수량-20톤/일) $\times$ 0.83	24.05+(침출수량-20톤/일) $\times$ 0.61	15.5+(침출수량-20톤/일) $\times$ 0.50
80초과 200이하	77.3+(침출수량-80톤/일) $\times$ 0.70	60.65+(침출수량-80톤/일) $\times$ 0.51	45.5+(침출수량-80톤/일) $\times$ 0.47
200초과	161.3+(침출수량-200톤/일) $\times$ 0.65	121.85+(침출수량-200톤/일) $\times$ 0.49	101.9+(침출수량-200톤/일) $\times$ 0.46