

[별 표 5]

안전점검의 과업내용(제15조제1항 및 2항관련)

1. 정기안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	-기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. -기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 세부지침을 참고하여 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	-설계도서, 준공도면 -시설물관리대장 -기존 안전점검 실시결과 -보수·보강이력
나. 현장조사	-주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 ·콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리(剝離), 박락(剝落), 층분리, 백태(白苔), 철근노출 등 ·강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등
다. 점검결과	-외관조사 결과 분석 -시설물 전체 책임기술자의 소견 및 조치계획 등
라. 보고서 작성	-보고서 작성

2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	-기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. -기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소 필요조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 세부지침을 참고하여 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	-준공도면, 구조계산서, 특별시방서 등 -시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 -재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 -시설물관리대장

	-기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 -보수·보강이력
나. 현장조사 및 시험	-기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 ·콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 ·강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등 -수중조사(간조 시 바닷물에 항상 잠겨있는 수중방파제, 이안제, 돌제 등의 시설물에 대해서 피복재 이탈, 기초세굴, 침하 등을 조사. 하자보수기간 완료 전 또는 최초 정밀안전점검일로부터 10년마다 실시하는 정밀안전점검에서 실시하며, 다음의 경우에는 반드시 수중조사 실시 ·준설 등으로 해저면 변동이 발생한 경우 ·시설물에 인접하여 신규 시설물을 설치하는 경우 ·이전 수중조사 결과, 기초부의 세굴, 손상 등의 진전이 예상되는 경우
과업구분	내 용
	-석재 구조물: 유실, 교란, 세굴 -간단한 현장 재료시험 등 ·콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) ·콘크리트 탄산화 깊이 측정
다. 상태평가	-외관조사결과 분석 -현장 재료시험결과 분석 -대상 구조물(부재)에 대한 상태평가 -시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
라. 보고서작성	-CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2. 선택과업	-선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시해야 한다.
가. 자료수집 및 분석	-구조·지반·수리계산(계산서가 없는 경우) -실측도면 작성(도면이 없는 경우)
나. 현장조사 및 시험	-전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 -시설물조사에 필요한 임시접근로, 임시설치물의 안전시설 설치·해체 등 -조사용 접근장비 운용 -조사부위 표면청소 -마감재의 해체 및 복구 -측량(수준측량, 기준선측량, 수심측량) -그 밖에 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험

다. 안전성 평가	-필요한 부위의 구조·지반·수리·수문해석 등 안전성 평가 -보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상하는 임시 고정하중에 대한 안전성 평가
라. 보수·보강 방법	-보수·보강 방법 제시