

저수조 위생점검 기준

1. 일반사항

건축물 명칭	
관리자	
설치장소	
건축물 용도	군사시설, 공동주택, 기타
위생점검일시	

2. 점검사항

조사사항	점검기준	적합 여부 (O, X)
저수조 주위 상태	청결하며 쓰레기 오물 등이 놓여 있지 아니할 것	
	저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것	
저수조 본체 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것	
	출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 아니할 것	
	유출구·배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수·밀폐되어 있을 것	
저수조 윗부분 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것	
	저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 생기지 아니할 것	
저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것	
	수중 및 수면에 부유물질이 없을 것	
	외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	
맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖의 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것	
	점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금 장치가 안전할 것	
월류관·통기 관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖의 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것	
	관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것	
냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	
맛	물이 이상한 맛이 나지 아니할 것	
색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	
탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	