

검사지적사항표 전산입력코드의 구성 및 내용(제4조 관련)

구 분	코 드 구 성	내 용																										
①관리번호	- - (연도) (발급자) (일련번호)	◦연도는 검사지적사항 발급연도를 기준으로 하여 연도의 끝 두자리수 기입 ◦검사지적사항 발급자(발급기관) <table><tr><td>01</td><td>원자력안전위원회</td></tr><tr><td>02</td><td>수탁기관장</td></tr><tr><td>03</td><td>고리원전지역사무소</td></tr><tr><td>04</td><td>월성원전지역사무소</td></tr><tr><td>05</td><td>한빛원전지역사무소</td></tr><tr><td>06</td><td>한울원전지역사무소</td></tr><tr><td>07</td><td>대전지역사무소</td></tr><tr><td>08</td><td>서울원전지역사무소</td></tr></table> ◦일련번호는 발행연도별로 001부터 부여	01	원자력안전위원회	02	수탁기관장	03	고리원전지역사무소	04	월성원전지역사무소	05	한빛원전지역사무소	06	한울원전지역사무소	07	대전지역사무소	08	서울원전지역사무소										
01	원자력안전위원회																											
02	수탁기관장																											
03	고리원전지역사무소																											
04	월성원전지역사무소																											
05	한빛원전지역사무소																											
06	한울원전지역사무소																											
07	대전지역사무소																											
08	서울원전지역사무소																											
②검사종별	- (검사종류) (검사구분)	◦검사종류 01 물리적방호검사 ◦검사구분 <table><tr><td>01</td><td>최초검사</td></tr><tr><td>02</td><td>정기검사</td></tr><tr><td>03</td><td>특별검사</td></tr><tr><td>04</td><td>운반검사</td></tr><tr><td>05</td><td>국제운송방호검사</td></tr><tr><td>06</td><td>기타검사</td></tr></table>	01	최초검사	02	정기검사	03	특별검사	04	운반검사	05	국제운송방호검사	06	기타검사														
01	최초검사																											
02	정기검사																											
03	특별검사																											
04	운반검사																											
05	국제운송방호검사																											
06	기타검사																											
③지적유형	 (코드)	◦지적 유형 <table><tr><td>01</td><td>방호구역 및 핵심구역 설정 부적합</td></tr><tr><td>02</td><td>방호조직의 체계 및 운영 미흡</td></tr><tr><td>03</td><td>출입통제 설비 및 운영 미흡</td></tr><tr><td>04</td><td>탐지설비 운영 및 관리 미흡</td></tr><tr><td>05</td><td>중앙통제실 운영 미흡</td></tr><tr><td>06</td><td>물리적방호규정등 이행실태 미흡</td></tr><tr><td>07</td><td>원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안 조직 운영 미흡</td></tr><tr><td>08</td><td>원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 분석 미흡</td></tr><tr><td>09</td><td>원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 단계별 보안 전략 미흡</td></tr><tr><td>10</td><td>원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안조치 미흡</td></tr><tr><td>11</td><td>전자적 침해행위에 대한 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템의 대응조치 미흡</td></tr><tr><td>12</td><td>국제운송방호계획 이행실태 미흡</td></tr><tr><td>13</td><td>기타 방호요건 부적합</td></tr></table>	01	방호구역 및 핵심구역 설정 부적합	02	방호조직의 체계 및 운영 미흡	03	출입통제 설비 및 운영 미흡	04	탐지설비 운영 및 관리 미흡	05	중앙통제실 운영 미흡	06	물리적방호규정등 이행실태 미흡	07	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안 조직 운영 미흡	08	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 분석 미흡	09	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 단계별 보안 전략 미흡	10	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안조치 미흡	11	전자적 침해행위에 대한 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템의 대응조치 미흡	12	국제운송방호계획 이행실태 미흡	13	기타 방호요건 부적합
01	방호구역 및 핵심구역 설정 부적합																											
02	방호조직의 체계 및 운영 미흡																											
03	출입통제 설비 및 운영 미흡																											
04	탐지설비 운영 및 관리 미흡																											
05	중앙통제실 운영 미흡																											
06	물리적방호규정등 이행실태 미흡																											
07	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안 조직 운영 미흡																											
08	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 분석 미흡																											
09	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 단계별 보안 전략 미흡																											
10	원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안조치 미흡																											
11	전자적 침해행위에 대한 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템의 대응조치 미흡																											
12	국제운송방호계획 이행실태 미흡																											
13	기타 방호요건 부적합																											

구 분	코 드 구 성	내 용																										
④수검기관	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(코드)</td><td colspan="2">(수검기관명)</td></tr></table>				(코드)	(수검기관명)		<table><tr><th>코드</th><th>수검기관명</th></tr><tr><td>11</td><td>한국수력원자력(주)</td></tr><tr><td>21</td><td>한국원자력연구원</td></tr><tr><td>22</td><td>하나로관계시설</td></tr><tr><td>23</td><td>핵연료 주기시설</td></tr><tr><td>31</td><td>한전원자력연료(주)</td></tr><tr><td>41</td><td>그린피아기술(주)</td></tr><tr><td>51</td><td>소야그린텍(주)</td></tr><tr><td>61</td><td>한국원자력환경공단 (중저준위방사성폐기물 처분시설)</td></tr><tr><td>91</td><td>기타</td></tr></table>	코드	수검기관명	11	한국수력원자력(주)	21	한국원자력연구원	22	하나로관계시설	23	핵연료 주기시설	31	한전원자력연료(주)	41	그린피아기술(주)	51	소야그린텍(주)	61	한국원자력환경공단 (중저준위방사성폐기물 처분시설)	91	기타
		(코드)	(수검기관명)																									
		코드	수검기관명																									
		11	한국수력원자력(주)																									
		21	한국원자력연구원																									
		22	하나로관계시설																									
		23	핵연료 주기시설																									
		31	한전원자력연료(주)																									
		41	그린피아기술(주)																									
51	소야그린텍(주)																											
61	한국원자력환경공단 (중저준위방사성폐기물 처분시설)																											
91	기타																											
- 각 기관유형에서 해당기관이 없을 경우는 둘째자리 숫자를 9로 한다.																												

구 분	코 드 구 성	내 용																																														
⑤수검시설	(코 드)	<table><tr><td>1100</td><td>한수원 본사 및 전사업소</td></tr><tr><td>1200</td><td>고리원전 전체</td></tr><tr><td>1201</td><td>고리 제1발전소</td></tr><tr><td>1202</td><td>고리 제2발전소</td></tr><tr><td>1203</td><td>고리 제3발전소</td></tr><tr><td>1300</td><td>월성원전 전체</td></tr><tr><td>1301</td><td>월성 제1발전소</td></tr><tr><td>1302</td><td>월성 제2발전소</td></tr><tr><td>1303</td><td>월성 제3발전소</td></tr><tr><td>1400</td><td>한빛원전 전체</td></tr><tr><td>1401</td><td>한빛 제1발전소</td></tr><tr><td>1402</td><td>한빛 제2발전소</td></tr><tr><td>1403</td><td>한빛 제3발전소</td></tr><tr><td>1500</td><td>한울원전 전체</td></tr><tr><td>1501</td><td>한울 제1발전소</td></tr><tr><td>1502</td><td>한울 제2발전소</td></tr><tr><td>1503</td><td>한울 제3발전소</td></tr><tr><td>1504</td><td>신한울 제1발전소</td></tr><tr><td>1505</td><td>신한울 제2발전소</td></tr><tr><td>1600</td><td>새울원전 전체</td></tr><tr><td>1601</td><td>새울 제1발전소</td></tr><tr><td>1602</td><td>새울 제2발전소</td></tr><tr><td>6101</td><td>한수원 중앙연구원</td></tr></table> - 대상시설의 2개발전소 공통의 경우 아래 요령으로 기입 예) 고리1,2발전소의 경우 : 1212 한빛2,3발전소의 경우 : 1423 - 동일부지에서 추가되는 호기는 동일부지 분 류번호에서 순서대로 추가번호 부여 - 신규로 건설·운영되는 원전은 새 번호 부여 예) 천지 1700, 대진 1800 등	1100	한수원 본사 및 전사업소	1200	고리원전 전체	1201	고리 제1발전소	1202	고리 제2발전소	1203	고리 제3발전소	1300	월성원전 전체	1301	월성 제1발전소	1302	월성 제2발전소	1303	월성 제3발전소	1400	한빛원전 전체	1401	한빛 제1발전소	1402	한빛 제2발전소	1403	한빛 제3발전소	1500	한울원전 전체	1501	한울 제1발전소	1502	한울 제2발전소	1503	한울 제3발전소	1504	신한울 제1발전소	1505	신한울 제2발전소	1600	새울원전 전체	1601	새울 제1발전소	1602	새울 제2발전소	6101	한수원 중앙연구원
1100	한수원 본사 및 전사업소																																															
1200	고리원전 전체																																															
1201	고리 제1발전소																																															
1202	고리 제2발전소																																															
1203	고리 제3발전소																																															
1300	월성원전 전체																																															
1301	월성 제1발전소																																															
1302	월성 제2발전소																																															
1303	월성 제3발전소																																															
1400	한빛원전 전체																																															
1401	한빛 제1발전소																																															
1402	한빛 제2발전소																																															
1403	한빛 제3발전소																																															
1500	한울원전 전체																																															
1501	한울 제1발전소																																															
1502	한울 제2발전소																																															
1503	한울 제3발전소																																															
1504	신한울 제1발전소																																															
1505	신한울 제2발전소																																															
1600	새울원전 전체																																															
1601	새울 제1발전소																																															
1602	새울 제2발전소																																															
6101	한수원 중앙연구원																																															

구 분	코 드 구 성	내 용
⑦검사일자	. . .	◦검사자가 검사지적사항표를 작성한 날을 기입하며, (년)은 뒤의 두 자리수, (월)과 (일)은 두자리수로 기입.
⑧발급일자	. . .	◦발급기관이 검사지적사항표를 수검기관에 문서로 시행한 날을 기입하며, ⑧란의 검사일자 기입요령과 같다.
⑩요구일자	. . .	◦발급기관이 검사지적사항을 수검기관에 문서로 시행할 때 기입하며, ⑧란의 검사일자 기입요령과 같다.
⑪종결일자	. . .	◦발급기관이 제10조에 따라 사업자에게 종결을 통보한 날을 기준으로 하며, ⑧란의 검사일자 기입요령과 같다.

※ ①관리번호 ⑧발급일자 ⑩요구일자 ⑪종결일자는 검사지적사항표 발급기관에서 기입함.

지적유형

01. 방호구역 및 핵심구역 설정 부적합:

- 법에서 정의된 대로 설정이 안 된 경우

사례) 한진연료(주)의 경우 핵심구역을 무기고 시설 등으로 설정하여 법에서 정해진 대로 설정하도록 지적

02. 방호조직의 체계 및 운영 미흡:

- 해당 사업소의 관련조직으로 구성하여야 하며 고시에서 정해진 대로 물리적방호업무를 유기적으로 수행할 수 있는 조직으로 구성하여 운영하여야 함.

사례) 한울 1사업소의 경우, 운반 방호조직을 고리본부의 조직으로 구성하여 운영하고 있으므로 고시에 정해진 대로 시정조치 함.

03. 출입통제 설비 및 운영 미흡:

- 출입통제설비는 인가 혹은 미인가자의 출입을 통제하기 위한 설비로써 출입기록이 누락되지 않도록 설비를 운영하여야 함.

사례) 한울 2사업소의 경우, 출입시 오류가 빈번히 발생하여 운영미흡으로 시정조치 함

04. 탐지설비 운영 및 관리 미흡:

- 탐지설비는 불법침입자 혹은 미인가 물품을 탐지 혹은 검색하기 위한 설비로써 운영 미숙이나 유지관리 미흡으로 인한 오류가 발생하지 말아야 함.

사례) 한울 1사업소의 경우, 발전정문의 물품검색장비의 탐지감도를 낮추어서 사용함으로써 기능을 무력화하여 이를 시정조치 함.

05. 중앙통제실 운영 미흡:

- 중앙통제실은 군경등 외부유관기관과 유기적인 연락체계를 유지하여야 하고, 무정전전원공급장치를 24시간 운영하여 시설의 물리적방호체계를 항시 운영할 수 있어야 함.

사례) 월성 2사업소의 경우(중앙통제실 설치되어 있음), 발전소간 무정전전원공급장치의 네트워킹 부재로 인하여 1사업소(보조중앙통제실)의 전원상실시 무정전공급장치 작동할 경우 중앙통제실에 인지할 방법이 없어 이를 시정조치함.

06. 물리적방호규정등 이행실태 미흡:

- 사업소의 방호시설 설비 및 운영체제, 물리적방호규정, 방호비상계획 및 정보시스템 보안규정을 정부의 승인요건에 맞게 운영하여야 함.

사례) 한울 ○사업소의 경우, 방호구역 및 핵심구역은 상시감시체계를 유지하도록 물리적방호규정에 명시되어 있으나, 조명설비와 CCTV 카메라의 위치가 적절치 않아 야간에 감시체계가 이루어지고 있지 않아 이를 시정조치 함.

07. 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안 조직 운영 미흡

- 운영과 분리된 독립적인 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안 이행 조직이 없거나 구성원의 역할 및 책임이 명확하게 정의되지 않은 경우

사례) 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안 조직내 구성원들의 역할 및 책임이 명확하게 문서화되어 있으나, 이에 따라 업무가 수행되지 않아 시정조치함

08. 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 분석 미흡

- 해당 시스템이 전자적 침해행위로부터 보호되어야 하는 안전, 보안 및 비상대응 등의 기능을 수행함에도 불구하고 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템(이하, '필수디지털자산'이라 한다.)으로 설정이 안 된 경우

사례) 비상대응 기능을 수행하는 기술지원센터 내의 감시시스템이 필수디지털자산에서 누락되어 있어, 필수디지털자산에 포함하여 보안조치하도록 시정조치 함.

09. 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 단계별 보안 전략 미흡

- 필수디지털자산을 중요도 및 전자적 침해행위에 의한 영향에 따라 분류하고 중요도가 높은 필수디지털자산이 중요도가 낮은 필수디지털자산으로부터 전자적 침해행위를 포함한 영향을 받지 않도록 단계적 보안 전략이 수립되지 않은 경우

사례) 발전소 비안전 계통의 컴퓨터에서 안전 계통의 컴퓨터로 논리적 접근이 가능함을 확인하여, 안전 계통에서 비안전 계통으로의 단방향성을 통해 논리적 접근을 차단하도록 시정조치 함.

10. 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템 보안조치 미흡

- 전자적 침해행위 방지를 위한 보안조치가 적절히 적용되지 않아, 필수디지털자산을 전자적 침해행위로부터 보호하지 못하고 있는 경우

사례) 외부로부터 불법적인 원격접근을 차단하기 위한 단방향 통신 구성 등 관련 보안대책이 마련되어 있지 않아 이를 개선하도록 시정조치 함.

11. 전자적 침해행위에 대한 원자력시설 컴퓨터 및 정보시스템의 대응조치 미흡

- 필수디지털자산에 대한 전자적 침해행위 발생 시, 그 영향을 최소화하기 위한 대응책이 적절하지 않거나, 침해를 입은 필수디지털자산에 대한 신속한 복구가 어려운 경우

사례) 각 기기별(단말PC, 서버, 제어기기, 네트워크기기)로 개별 로그가 저장되고 통합 로그 분석체계가 마련되어 있지 않아, 침해 시 신속한 사고 분석이 될 수 없어 이를 개선하도록 시정조치 함

12. 국제운송방호계획 이행실태 미흡:

- 운송 일반에 관한 사항, 운송물에 관한 사항, 운송 중인 핵물질의 물리적방호에 관한 사항, 운송 중인 핵물질의 방호비상계획에 관한 사항을 정부의 승인요건에 맞게 운영하여야 함
- 사례) 한전원자력연료(주)의 경우 신규 방호종사자에 대해 신원을 확인하도록 국제운송방호계획에 명시되어 있으나, 이를 실시하고 있지 않아 시정조치 함.

13. 기타 방호요건 부적합:

- 「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법 시행령」 별표 2의 방호요건에 부적합한 경우 시정 조치를 하여야 함.