

[별표 2] 비사업용 플레저보트의 소방설비 비치수량 (제9조제2항 관련)

1. 선박길이 24미터 이상 플레저보트

플레저보트의 규모 및 항해구역에 따라 「선박소방설비기준」에 따른 소방설비를 비치할 것

2. 선박길이 12미터 이상 24미터 미만 플레저보트

가. 범선을 제외한 플레저보트의 기관실에는 해당 기관실 용적에 충분한 용량을 갖춘 무인기관실용 자동소화기 1개 이상을 비치할 것

나. 휴대식(포말, 분말 또는 탄산가스)소화기는 2개 이상 비치하여야 하며, 그 중 1개는 기관실내 또는 기관실 출입구 가까이에 비치되어 있을 것. 이 경우 휴대식 소화기 한 개당 간이식 소화기 두 개로 대응할 수 있음

다. 근해구역 이상을 항해구역으로 하는 범선을 제외한 플레저보트는 가목 및 나목에 추가하여 선내의 주요한 구획 어느 곳이나 사수가 달할 수 있는 소화장치를 설치할 것.

3. 선박길이 12미터 미만 플레저보트

가. 제2호나목의 소화기를 비치할 것.

나. 근해구역 이상을 항해구역으로 하는 범선을 제외한 플레저보트는 가목에 추가하여 선내의 주요한 구획 어느 곳이나 사수가 달할 수 있는 소화장치를 설치할 것.