

[별표 2]

안전진단 세부 내용

구 분		세부 내용
취급물질 위험성		(1) 취급하는 유해화학물질에 대한 위험성 확인
취급공정 위험성	공정 안전 분야	(1) 중화·방재 흡수·중화 및 이송설비 등의 관리상태 확인
		(2) 안전밸브 및 파열판 주기적인 점검 및 유지관리상태 확인
		(3) 플레어스택, 벤트스택 점검 및 유지관리상태 확인
		(4) 긴급차단장치 점검 및 유지관리상태 확인
		(5) 인터록 Bypass관리 등 운영관리 상태 확인
		(6) 운전감시장치 점검 및 유지관리 상태 확인
		(7) 긴급이송설비 점검 및 유지관리상태 확인
		(8) 기타 사고발생 예방에 관한 안전장치
	전기·계측 분야	(1) 화학물질누출검지경보장치 확인 누출감지경보시설 개수, 설치위치, 작동테스트 등 확인
		(2) 계장 및 계측제어설비 확인 현장에서 제어시스템까지 Loop 및 자동제어설비 관리상태 확인, 각종 계측기의 점검 및 유지관리상태 확인
		(3) 정전기 제거 및 접지 각 기기별 Bonding 확인, 접지의 Loop화 및 적절한 저항값 유지 확인
		(4) 방폭시설 방폭지역 구분에 따른 적절한 방폭시설 및 유지관리 상태

		확인
		(5) 비상전력 전력단선도, 연결설비 및 유지관리상태 확인
취급설비 위험성		(1) 압력·상압용기 및 저장시설 등 고정기기 두께, 경도, 내·외면 부식 상태 및 비파괴 검사 등 확인
		(2) 배관설비 두께, 경도, 내·외면 부식 상태, 보온보냉 상태, 비파괴검사, 주요 배관의 설계, 팽창조인트(Expansion Joint), 루프(Loop), 지지(Support) 등 적정 여부 등 확인
		(3) 동력기계 등 회전기기 진동 및 관리상태 확인
취급방법 위험성	운전 방법	(1) 운영매뉴얼의 적정 여부 확인 운전매뉴얼은 공장가동·운전정지·비상정지등 각 경우마다 체계적이며 이해하기 쉽게 모든 안전원칙이 포함되어 작성되었는지 확인
	비상 대응	(1) 긴급시의 조치사항 확인 화재, 폭발, 유해화학물질 누출 등 긴급 시 안전에 필요한 조치와 세부절차 등이 수립되어 있는지를 확인
	유지 보수	(1) 설비의 유지보수에 관한 지침 등 확인 설비의 유지보수에 관한 지침, 절차 수립과 점검계획 및 점검 후 이에 대한 개선조치의 이행 여부를 확인 (2) 안전작업허가 및 작업절차 준수여부 확인 화기작업, 밀폐 공간 출입 등 위험작업 작업 시 필요한 작업절차 및 안전수칙 준수 여부를 확인
외관검사		(1) 제7조에 따른 설치·정기검사 항목 (2) 육안 진단으로 균열(Crack), 전면부식, 국부부식 등을 확인
기타		항목별 유지관리 및 적정성 확인