

원자로 정지 및 재가동 관련 심의·의결 및 보고사항(제7조제2항 관련)

구분		위원회 보고	위원회 심의
1. 「원자력안전법」 제24조, 제27조, 제92조의 안전조치 명령에 따른 원자로 정지 및 재가동			
정지	「원자력안전법」 제24조, 제27조, 제92조의 안전조치 명령에 따라 원자로를 정지한 경우	○	
재가동	「원자력안전법」 제24조, 제27조, 제92조의 안전조치 명령에 따라 원자로를 정지한 후 재가동하는 경우		○
2. 원자로의 불시정지 또는 사업자의 원자로 수동정지 및 재가동			
정지	기기·부품의 고장 등으로 인해 원자로가 불시(자동)정지하거나 사업자의 판단에 따라 원자로를 수동정지 한 경우	○	
재가동	① 방사선비상계획서에 따른 방사선비상 발령 대상 사건이 발생한 경우 ② 운영기술지침서의 안전한계를 초과한 경우 ③ 운영기술지침서의 조치요구사항에 따라 원자로를 정지한 경우 ④ 다음의 안전설비가 작동해야 함에도 작동하지 않은 경우 가. 원자로보호 또는 정지계통 나. 비상노심냉각계통 다. 보조급수계통(단, 중수로의 경우 비상급수계통) 라. 격납용기 격리계통 마. 격납용기 살수계통 바. 비상디젤발전기 계통		○
	① ~ ④외의 경우로서, 원자로의 불시정지 또는 수동정지에 대한 사건조사와 원인분석 및 사업자 조치사항에 대한 확인을 거쳐 안전성이 확인된 경우	○	
3. 계획예방정비 후 원자로 재가동			
재가동	① 방사선비상계획서에 따른 방사선비상 발령 대상 사건이 발생한 경우 ② 원자로냉각재 압력경계를 구성하는 주요설비, 기기 등에서 허용기준을 초과하는 고장·결함이 발생하여 교체한 경우		○
	①, ②외의 경우로서, 「원자력안전법」 제21조 및 같은 법 시행령 제35조제2항에 따른 안전기준을 만족하여 합격한 경우	○	

※ 위원회 보고사항은 원자로 정지 또는 재가동 조치 후 가급적 빠른 시일 내 보고