

로란-C 정비·점검 기준표

※ 일일점검: 시설·장비의 정상기능상태 및 안전설비의 정상여부, 각종 램프, 계기값을 확인함.

※ 주간점검: 일일 점검사항을 포함한 장비의 먼지제거 및 청소를 실시함.

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		격 월	1 년 차
송신국	송신장비	1. 펄스진폭 및 타이밍 제어기(PATCO) ○ 포락선 주기차 (ECD) 동작 시험 ○ 축전지 점검후 필요시 교체 2. 신호분배기(SDA) 장애램프 점검 3. 송신기 운영 및 제어기(TOPCO) ○ 경보반 점검 ○ 송신기 운영 및 제어반 점검 ○ 펄스증폭 및 타이밍 제어반 점검 ○ 타이밍그룹 점검 4. 결합부(Coupling Network) ○ TOPCO에서 제어기능 시험 ○ 절연유 누출여부 5. 출력부(Output Network) ○ 절연유 누출여부 ○ 단자 접속상태 6. 반파발생부(HCG) ○ 절연유 누출여부 ○ 단자 접속상태 7. 환풍기 공기여과기(Fan Air Filter) ○ 세척 또는 여과기 교체 8. 축전지 상태 ○ 전지단자 및 전조 부식 여부 9. 송신기 감시제어용 운영 시스템(SMU) ○ 로란-C 송신기 고장진단시스템 데이터 정보 확인	1. 제어 지시부(Control Console) ○ 제어기 내외부 청소 및 접속부 풀림 여부 2. 반파발생부(Half Cycle Generator) ○ 내외부 청소 ○ 각부 회로 점검 및 MEGATRON 정비 점검 3. 출력부(Output Network) ○ 내외부 청소 ○ 결합부 이상유무 4. 결합부(Coupling Network) ○ 내외부 청소 ○ 결합부 이상유무 5. 스위치부(Switch Network) ○ 운영중지시 내외부 청소 ○ 결합부 이상유무 6. 송신기 운영 및 제어기(TOPCO) ○ 결합부 제어기능 시험 ○ 축전지 점검후 필요시 교체 ○ 1,2호기 교대호 실시 7. 송신기 감시제어용 운영 시스템(SMU) ○ 각종기판 및 결합부 상태 ○ 내부 축전지 점검 8. 펄스진폭 및 타이밍 제어기(PATCO) ○ 축전지 점검후 필요시 교체 ○ 1,2호기 교대로 실시 9. 송신기 신호감시장치(SMU) ○ 축전지 점검후 필요시 교체
	안테나	해당 없음	1. 안테나 철탑 연결부 조임 및 부식상태 2. 안테나 결합코일 부식제거 및 세척

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		분 기	반 기
송신국	안테나	1. 안테나 수직상태 2. 항공장애등 이상유무 3. 기타 부속 시설물	1. 안테나베이스 손상여부 2. 낙뢰방지기(Spark Gap) 손상여부 및 부식 제거 3. 일광제어기 이상유무 4. 안테나 지선, TLE선, 애자류 상태 5. 고주파 케이블 절연상태 6. 지지선 앵카 및 턴바클 상태
	전원 및 부대설비	1. 항온항습기 동작 점검 2. 비상발전기 오일, 윤활유 누유 및 파이프상태 3. 축전지 충전, 단자 접속상태	1. 비상발전기 시험운전 2. 수배전반 상태 3. 접지 및 절연 상태 4. 각 장비 부식여부 및 제거
	시각동기 시스템	1. 시각동기부 ○ UPS 상태점검 - 전압 상태점검 - 축전지 상태점검 ○ 루비돔 원자시계 - 루비돔 제어값 확인 ○ 세슘원자시계 상태점검 - 10MHz 주파수 점검 - LED 상태 확인 ○ GPS 안테나 점검 - GPS 케이블 상태점검 - GPS 수신 상태점검	
	시설물	1. 건축물 가스, 냉·난방 시설 이상유무 2. 누수 이상유무	1. 영조물(옹벽, 담장 등) 이상유무 2. 건축물 균열유무
감시국	감시장비	해당 없음	1. 수신기 시스템, 무정전전원공급장치 및 축전지 ○ 수신기 작동상태 ○ 무정전 전원공급장치 이상유무 ○ 각종 케이블 상태 및 내부청소 ○ 축전지 점검후 필요시 교체 2. 안테나 및 취부용 철탑 ○ 접지선 고정상태 및 손상유무 ○ 접지선 부식여부 및 교체 ○ 커플러 방수패킹, 기판접속부 이상유무 ○ 철탑부식, 균열, 손상 및 도색여부 ○ 철탑 설치상태 및 주변정리 3. 각종 인입전원 점검

구 분		정 비 · 점 검 사 항	
		분 기	반 기
통제국	통제장비	1. 서버 및 네트워크 ○ 운영 서버 상태 ○ 통신 및 네트워크 상태 ○ 프로그램 작동 상태 2. 무정전 전원공급장치(UPS) ○ 축전지 입·출력 전압 ○ 축전지 충전 상태 ○ 지시기 동작 상태 3. 향온향습기(HVAC) ○ 설정 온도 및 현재 온도 ○ 설정 습도 및 현재 습도 ○ 실외기 상태	1. 데이터 처리 ○ 데이터 수신 및 저장 상태 ○ 데이터 백업 처리 상태 2. 영상감시시스템 ○ 각 CCTV 동작 상태 ○ 프로그램 동작 상태