

이송취급소 일반점검표					점검기간 :		
					점검자 :		
					설치자 :		
					서명(또는 인)		
					서명(또는 인)		
이송취급소의 총연장			설치허가 연월일 및 완공검사번호				
설치자			안전관리자				
사업소명			설치위치				
위험물 현황	품명		허가량		지정수량의 배수		
위험물 저장·취급 개요							
시설명/호칭번호							
점검항목		점검내용		점검방법	점검결과	비고	
이송취급소	유출방지설비	울타리 등	손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		성토상태	손상·갈라짐의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			경사·굴곡의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			배수구개폐상황의 적부 및 막힘 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		유분리장치	균열·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
	체유·체수·토사퇴적 등의 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	펌프설비	안전거리	보호대상물의 신설 여부	육안 및 실측	[]적합 []부적합 []해당없음		
			보유공지	허가 외 물건의 존치 여부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
		펌프실	지붕·벽·바닥·방화문의 균열·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			환기·배출설비의 손상 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
			조명설비의 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		펌프	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			이상진동·소음·발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
			도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		고정상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
			펌프기초	균열·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
				고정상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
		펌프접지	단선 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			접합부의 탈락 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			접지저항치의 적부	저항측정	[]적합 []부적합 []해당없음		
	주위·바닥·집유설비·유분리장치		균열·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			체유·체수·토사퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
	피그장치	보유공지	허가외 물건의 존치 여부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		본체	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
			내압방출설비 기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
		바닥·배수구·집유설비	균열·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
체유·체수·토사퇴적 등의 유무			육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
배출구	로딩암	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
		변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
		고정상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
		기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
	기타	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
		변형·손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	지상·해상설치 배관	안전거리 내 보호대상물 신설 여부	육안 및 실측	[]적합 []부적합 []해당없음			
		보유공지 내 허가외 물건의 존치 여부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
		누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음				
도장상황의 적부 및 부식의 유무		육안 및 두께측정	[]적합 []부적합 []해당없음				
지표면과 이격상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음					

관	지하 매설배관	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		안전거리 내 보호대상물 신설 여부	육안 및 실측	[]적합 []부적합 []해당없음		
플	해저 설치배관	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
해저매설상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
랜	플랜지 · 교체밸브 · 제어 밸브 등	누설 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		도장상황의 적부 및 부식의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		볼트의 풀림 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		밸브개폐표시의유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		밸브잠금상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		밸브개폐기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
지	누설확산 방지장치	변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		체유 · 체수 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		검지장치 작동상황의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	랙 · 지지대 등	변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		고정상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		방호설비의 변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
	배관피트 등	균열 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		체유 · 체수 · 토사퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
	배기구	누설 여부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
해상배관 및 지지물의 방호설비	변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	부착상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
등	긴급차단밸브	손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		개폐상황표시의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		주위장애물의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		기능의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	배관접지	단선 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		접합부의 탈락 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		접지저항치의 적부	저항측정	[]적합 []부적합 []해당없음		
	배관절연물 등	변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		절연저항치의 적부	저항측정	[]적합 []부적합 []해당없음		
	가열 · 보온설비	변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		고정상황의 적부	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		안전장치의 기능 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	전기방식설비	단자함의 손상 및 토사퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		단선 및 단자의 풀림 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		방식전위(전류)의 적부	전위측정	[]적합 []부적합 []해당없음		
	배관응력검지장 치	변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
배관응력의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
지시상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
터널내증기 체류방 지조치	배출설비	급배기덕트의 변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		인화방지장치의 손상 · 막힘 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		배기구 부근의 화기 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		가연성증기경보장치 작동상황의 적부	작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	부속설비	배수구 · 집유설비 · 유분리장치의 균열 · 손상 · 체유 · 체수 · 토사퇴적 등의 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		배수펌프의 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		조명설비의 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		방호설비 · 안전설비 등의 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		압력계 (압력경보)	본체 및 방호설비의 변형 · 손상 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
			부착부의 풀림 유무	육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
지시상황의 적부	육안		[]적합 []부적합 []해당없음			
경보기능의 적부	작동확인		[]적합 []부적합 []해당없음			

운전상태감시장치	유량계 (유량경보)	본체 및 방호설비의 변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		부착부의 풀림 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		지시상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		경보기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	온도계 (온도과승검지)	본체 및 방호설비의 변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		부착부의 풀림 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		지시상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		경보기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	과대진동검지장치	본체 및 방호설비의 변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		부착부의 풀림 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		지시상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		경보기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	누설검지장치	손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		막힘 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		작동상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		경보기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
안전제어장치	수동기동장치 주위장애물의 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
압력안전장치	변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
경보설비 및 통보설비	변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	부착부의 풀림 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
순찰차등	순찰차	배치의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		적재기자재의 종류·수량·기능의 적부		육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	기 자 재 등	창고	건물의 손상의 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
			정리상황의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음	
	기자재	기자재의 종류·수량 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		기자재의 변형·손상 유무 및 기능의 적부		육안 및 작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
비상전원	자가발전설비	변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		주위 장애물 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		연료량의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
	축전지설비	변형·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		단자볼트풀림 등의 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		전해액량의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
		기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음		
감진장치 등	손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
피뢰설비	손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	피뢰도선의 단선·손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	접지저항치의 적부		저항측정	[]적합 []부적합 []해당없음			
전기설비	배선 및 기기의 손상 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음			
	기능의 적부		작동확인	[]적합 []부적합 []해당없음			
표시·표지·게시판		기재사항의 적부 및 손상의 유무		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
소화설비	소화기	위치·설치수·압력의 적부		육안	[]적합 []부적합 []해당없음		
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것					
기타사항							

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.
2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.
3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.
4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.
5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.
6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.
7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.
8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).
9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.
10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.
11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.
12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.
 - 가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[]부적합”란에 각각 √표시를 합니다. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[]해당없음”란에 √표시를 합니다.
 - 나. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부합니다. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적절한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음
13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.
 - 가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재합니다. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둡니다.
 - 나. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.
14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.
15. 소화설비의 일반점검표 중 “제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.