

[별표 3]

공종의 구분(제25조제7항 관련)

단순공종	보통공종	복잡공종
배전설비, 공장의 조명설비, 창고시설, 주차장 등 자동차 관련 시설(전기자동차 충전설비 포함), 축사 등 동물관련시설, 종묘배양시설 등, 식물관련 시설 등의 전력시설물 공사와 전기기기 일부만 공사할 경우를 말한다.	단순 또는 복잡 공종에 속하지 않는 전력시설물 공사를 말한다.	발전설비, 송전·변전설비, 체육관, 운동장 등 운동시설, 공영장 등 관람집회시설, 박물관등 전시시설, 의료시설, 공항·여객 자동차터미널 등 시설, 방송국 등 방송·통신시설, 상수·하수·산업폐수·분뇨·쓰레기처리시설, 관광휴게시설, 건축물연면적 2만제곱미터 이상, 지하층을 제외한 건축물의 층수가 11층 이상의 건축물, 전기철도설비, 특수한 전기응용설비와 공사기간이 길고 배선수가 많아 복잡한 전력시설물의 공사를 말한다.

※ 비 고

1. 단순공종의 배전설비 중 특별고압(7,000볼트 이상)설비는 보통공종으로 구분하며, 지중배전설비는 복잡공종으로 한다.
2. 건축물의 연면적은 동수가 여러 개일 경우 수전설비의 연결부하를 기준으로 면적을 산정한다.