

[별표 2]

주수직구역의 계단부를 형성하지 않고 수평구역의 경계도 되지 않는 갑판(제9조제2항 관련)

갑판상부의 장소 갑판하부의 장소	(1) 제어 장소	(2) 계단등	(3) 통로등	(4) 승정 장소등	(5) 개방된 갑판상 의장소 등	(6) 화재의 위험이 적은거 주구역	(7) 화재의 위험이 중간정 도인거 주구역	(8) 화재의 위험이 많은거 주구역	(9) 위생구 역 등	(10) 화재의 위험이 적은보 기실 등	(11) 화재의 위험이 중간정 도인보 기실 등	(12) 기관구 역 등	(13) 저장품 실 등	(14) 가연성 액체를 수납하 는그 밖의 장소
(1)제어장소 등	A30	A30	A15	A0	A0	A0	A15	A30	A0	A0	A0	A60	A0	A60
(2)계단 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A30	A0	A30
(3)통로 등	A15	A0	A0 ¹	A60	A0	A0	A15	A15	A0	A0	A0	A30	A0	A30
(4)승정장소 등	A0	A0	A0	A0	-	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(5)개방된 갑판상의 장소 등	A0	A0	A0	A0	-	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(6)화재의 위험이 적은 거 주구역	A60	A15	A0	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(7)화재의 위험이 중간정 도인 거주구역 등	A60	A15	A15	A60	A0	A0	A15	A15	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(8)화재의 위험이 많은 거 주구역	A60	A15	A15	A60	A0	A15	A15	A30	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(9)위생구역 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(10)화재의 위험이 적은 보기실 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0 ¹	A0	A0	A0	A0
(11)화재의 위험이 중간 정도인 보기실 등	A60	A60	A60	A60	A0	A0	A15	A30	A0	A0	A0 ¹	A0	A0	A30
(12)기관구역 등	A60	A60	A60	A60	A0	A60	A60	A60	A0	A0	A30	A30 ¹	A0	A60
(13)저장품실 등	A60	A30	A15	A60	A0	A15	A30	A30	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(14)가연성 액체를 수납 하는 그 밖의 장소	A60	A60	A60	A60	A0	A30	A60	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0

비 고 : [별표 1]의 비고란의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.