

[별표 5]

탱커의 격벽(제48조제1항 관련)

장소	장소	(10) 개방된 갑판상의 장소 등	(9) 화재의 위험이 많 은 업무구 역	(8) 화물 펌프실	(7) 특정기관 구역이 외 의 기관 구역	(6) 특정기관 구역	(5) 화재의 위 험이 적은 업무구역	(4) 계단 등	(3) 거주 구역	(2) 통로 등	(1) 제어 장소 등
(1)제어장소 등		※	A60	A60	A15	A60	A15	A0	A60	A0	A0
(2)통로 등		※	A0	A60	A0	A60	B0	A0 B0	B0	C	
(3)거주구역		※	A0	A60	A0	A60	B0	A0 B0	C		
(4)계단 등		※	A0	A60	A0	A60	A0 B0	A0 B0			
(5)화재의 위험이 적은 업무구역		※	A0	A60	A0	A60	C				
(6)특정기관구역		※	A60	A0	A0	※					
(7)특정기관구역 이외의 기관구역		※	A0	A0	A0 ³						
(8)화물펌프실		※	A60	※							
(9)화재의 위험이 많은 업무구역		※	A0 ³								
(10)개방된 갑판상의 장소 등		-									

비 고

- 한 장소의 내용 및 용도로 보아 그 장소의 분류가 불확실한 경우 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우에는 그 장소는 관련 된 범주중 가장 상위의 경계요건이 적용되는 범주에 속하는 장소로 보아야 하며, 한 구획내에서 30퍼센트 이하의 통로개구를

갖는 폐위구역은 분리된 구역으로 본다.

2. 표중 (1)에서 (10)까지의 장소는 다음에 정하는 바에 따른다.

(1) 제어장소 등

가. 비상전원 및 조명원이 있는 장소

나. 조타실 및 해도실

다. 무선기기가 있는 장소

라. 화재제어실

마. 기관실 외부에 설치되는 추진기관의 제어실

바. 화재경보장치를 집중배치한 장소

(2) 통로 등

통로 및 로비

(3) 거주구역

거주구역

(4) 계단 등

선박내부 계단, 승강기, 완전히 폐위된 비상 탈출용 트렁크 및 에스컬레이터(기관구역에 완전히 포함된 것은 제외한다.) 및 그 주위의 벽. 이 경우 한쪽의 갑판에서만 폐위된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않는 장소의 일부로 본다.

(5) 화재의 위험이 적은 업무구역

건조실, 세탁실과 가연성액체를 수납하지 않는 곳으로서 바닥면적 4제곱미터 미만인 로커 및 저장품실

(6) 특정기관구역

특정기관구역

(7) 특정기관구역 이외의 기관구역

전기장비실(자동전화교환기 및 공기조화덕트실 등) 및 특정기관구역 이외의 기관구역

(8) 펌프실

화물펌프가 있는 장소와 해당 장소로의 출입구 및 이들 장소에 이르는 트렁크

(9) 화재의 위험이 많은 업무구역

조리실, 조리기구가 있는 식당, 사우나실, 도료창고, 등구창고, 바닥면적이 4제곱미터 이상인 로커 및 저장품실, 가연성액체를 수납하는 장소와 작업실(기관구역에 해당되는 것을 제외한다)

(10) 개방된 갑판상의 장소 등

화재의 위험이 적은 개방된 갑판상의 장소 및 폐워된 유보장소와 선루 및 갑판실 외부의 개방된 갑판상의 장소 이외의 장소. 이 경우 폐워된 유보장소에는 현저한 화재 위험성이 없도록 비품은 갑판가구로 한정해야 하며, 영구적으로 설치된 개구에 의해 자연통풍되어야 한다.

3. 표중 "※"는 강 또는 이와 동등한 재료일 것을 표시한다.

4. [별표 1]의 비고 2, 4 및 7과 [별표 3]의 비고 2(다목 및 라목에 한정한다) 내지 4의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.