

[별표 2]

교육기관의 인력 및 시설·장비기준

1. 교육기관이 갖추어야 할 인력 기준

가. 강사인력 기준

교육과목	자격기준	인원
정책분야 (정책 및 사례공유 포함)	1. 기후에너지환경부 또는 지방자치단체 7급 이상의 공무원으로서 대기 관리 및 폐기물 분야에 실무경력이 있는 자 2. 한국환경공단 또는 한국가스안전공사 직원으로 대기 또는 냉동공학 분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 자 3. 기술사(대기관리 또는 공조냉동기계) 자격자로 관련 업무에 3년 이상 종사한 자 4. 기사(대기환경 또는 공조냉동) 자격자로 관련 업무에 7년 이상 종사한 자	1인 이상
이론분야	1. 대기 또는 냉동공학 계열의 학사학위 이상의 학위를 소지하고 동일분야에서 연구경력이 5년 이상인 자 2. 고등교육법에 의한 대학에서 대기·기계·화학계열의 관련학과를 졸업하고 냉매회수기기를 사용하여 실무 또는 연구경력이 10년 이상 있는 자 3. 「고등교육법」 제16조 및 「교수자격기준 등에 관한 규정」 제2조의 규정에 의한 교수·부교수·조교수 또는 전임강사의 자격을 갖추고 동일분야에의 실무·연구경력이 2년 이상인 자	1인 이상
실습분야	1. 공조냉동기계기사 이상의 기술자격을 소지하고 냉매회수분야에서 실무경력이 5년 이상인 자 2. 공조냉동기계기능사 이상의 기술자격을 소지하고 냉매회수분야에서 실무경력이 10년 이상인 자 3. 냉매회수분야에서 실무경력이 15년 이상인 자	2인 이상

나. 교육업무를 전담하는 상근인력을 1인 이상 갖출 것

2. 교육기관이 갖추어야 할 시설·장비 기준

가. 공통사항

구 분	기 준
사무실	30㎡ 이상(타 사무실과 공용으로 사용할 수 있음)
일반 강의실	100㎡ 이상 강의실이 2개 이상이어야 하며, 책상·의자 및 교육용비품을 갖추어야 한다.
실습실 및 부대시설	실습에 필요한 실습장비와 안전을 위한 소방 설비를 갖추어져 있고, 실습 안전을 고려한 건축물이어야 한다.
※ 구내식당을 구비하는 경우에는 식품위생법에 의한 신고 및 영양사(또는 조리사)를 고용하여야 함(자격증 및 의료보험납입확인서 비치).	

나. 전문교육 분야

구 분	기 준
실습장비	시행령 별표14의2에서 정한 시설·장비 기준을 충족한 것으로서, 1. 냉매회수기기 5조 이상 2. 냉매회수용기 10조 이상 3. 실습용 냉동기(터보식, 왕복동식, 스크류식, 시스템냉난방기) 각 1조 이상 4. 냉매(R-22, R-134a 등) 100 kg이상 5. 누출감지기 5조 이상 6. 계량장치 또는 기타장비 5조 이상