

[별표 1] 지역별 내재해 설계기준 적설심 및 풍속

1. 지역별 설계기준 적설심(30년 빈도)

적설기준 (cm)	강원도	경기관 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 경산, 경주, 고성, 김해, 남해, 대구, 마산, 밀양, 사천, 양산, 영천, 울산, 울주, 의령, 의성, 진주, 진해, 창녕, 창원, 청도, 통영, 포항, 하동, 함안	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	동두천, 포천	고령, 군위, 안동, 청송, 칠곡, 합천	순천, 장흥, 해남	-	-
24	-	가평, 강화, 고양, 광주, 구리, 김포, 남양주, 부천, 양주, 양평, 연천, 의정부, 파주, 하남	구미, 봉화, 부산, 산청, 성주	강진, 구례, 진도	-	성산
26	원주	과천, 광명, 군포, 서울, 성남, 수원, 시흥, 안산, 안성, 안양, 여주, 오산, 용인, 용평, 의왕, 인천, 평택, 화성	영양	완주, 전주	금산, 단양, 보령, 부여, 아산, 예산, 제천, 천안, 청양, 충주, 홍성	-
28	화천	이천	김천, 영주, 예천	곡성, 익산	공주, 논산, 당진, 음성, 태안	-
30	양구	-	거창, 함양	남원, 무주, 신안, 영암, 화순	괴산, 서산, 세종, 영동, 진천	-
32	영월, 인제, 춘천, 홍천	-	추풍령	-	계룡, 대전, 서천, 옥천, 증평	-
34	횡성	-	상주	군산, 목포, 진안	보은, 청원, 청주	-
36	-	-	-	나주, 무안	-	-
38	-	-	문경	광주, 순창, 장수	-	-
40 이상	강릉 ⁹³ , 고성 ⁷⁹ , 대관령 ¹⁶⁷ , 동해 ⁸⁵ , 삼척 ⁷⁹ , 속초 ⁹¹ , 양양 ⁹⁹ , 정선 ⁸⁶ , 태백 ⁷⁹ , 평창 ⁵⁵	-	영덕 ⁴⁰ , 울릉 ¹⁹⁷ , 울진 ⁴²	고창 ⁴⁸ , 김제 ⁴⁰ , 담양 ⁴⁰ , 부안 ⁴⁷ , 영광 ⁴² , 임실 ⁴⁰ , 장성 ⁴³ , 정읍 ⁵⁴ , 함평 ⁴⁰	-	-
	※ 비교: 40이상 지역별 적설심 활용 권고					

2. 지역별 설계기준 풍속(30년 빈도)

풍속기준 (㎍/s)	강원도	경기관 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
24	홍천	여주, 이천	-	-	금산, 보은	-
26	삼척, 원주, 횡성	광주, 안성, 용인	거창, 봉화, 의성, 함양	곡성, 남원, 무주, 순천, 임실, 장수, 정읍, 진안	괴산, 음성, 제천, 증평, 진천, 충주	-
28	태백	과천, 구리, 군포, 남양주, 성남, 수원, 안양, 양평, 오산, 의왕, 평택, 하남	경산, 고령, 군위, 대구, 문경, 안동, 합천	구례, 순창	논산, 부여, 세종, 아산, 영동, 옥천, 천안, 청원, 청주	-
30	영월, 인제	광명, 동두천, 서울, 안산, 양주, 연천, 의정부, 파주, 화성	산청, 상주, 성주, 영양, 영천, 예천, 창녕, 청도, 청송, 칠곡	담양, 보성, 완주, 익산, 전주	단양, 예산, 청양	-
32	양구, 평창	가평, 고양, 김포, 부천, 시흥, 포천	거제, 경주, 구미, 김천, 밀양, 영주, 울산, 울주, 의령, 진주, 추풍령, 하동	광주, 김제, 부안, 영암, 장성, 장흥, 화순	계룡, 공주, 당진, 대전, 홍성	-
34	정선, 철원, 춘천	-	김해, 남해, 사천, 양산, 영덕, 진해, 함안	강진, 고창, 고흥, 광양, 나주, 무안, 영광, 함평	서산, 태안	-
36	화천	강화, 옹진, 인천	마산, 부산, 창원, 포항	목포, 해남	보령, 서천	-
38	동해	-	고성	군산	-	-
40 이상	강릉 ⁴⁰ , 고성 ⁴³ , 대관령 ⁴³ , 속초 ⁴⁶ , 양양 ⁴²	-	울릉 ⁵³ , 울진 ⁴⁵ , 통영 ⁴¹	신안 ⁴⁰ , 여수 ⁴² , 완도 ⁴² , 진도 ⁴⁰	-	고산 ⁴⁵ , 서귀포 ⁴³ , 성산 ⁴⁰ , 제주 ⁴³
	※ 비고: 40이상 지역별 풍속 활용 권고					