

[부록]

장식조명 설계 시 휘도 계산

장식조명에 의한 발광표면의 최대 및 평균 휘도 계산에는 조명 계산이 가능한 소프트웨어 등을 이용할 수 있다. 단, 아래의 사항에 유의한다.

1. 최대 및 평균 휘도 계산에는 발광표면의 최대 및 평균휘도 산출이 가능하도록 표면 전체에 대한 휘도값 분포를 확인할 수 있는 소프트웨어를 사용하여야 한다.
2. 계산 시 적용되는 배광측정과일은 반드시 공인시험기관에 의해 측정된 파일을 사용한다. 이 때, 광원 및 배광 등은 실제 설계에 적용하는 조명기구의 것과 일치해야 한다.
3. 휘도 계산 시 발광표면의 재질은 반사율 및 색상 등이 설계 대상 건축물의 벽면 재질과 최대한 유사한 특성을 갖도록 한다.
4. 휘도 계산 시 보수율은 조명기구 설치 이후 최대의 성능을 내는 조건을 고려하여 1.0으로 설정한다.
5. 휘도 계산의 결과에는 다음의 사항이 반드시 포함되어 제시되어야 한다.
 - 사용조명기구 종류 및 광속, 배광곡선
 - 발광표면의 평균휘도
 - 발광표면의 최대휘도 및 최대휘도값 분포점
 - 발광표면의 재질 및 반사율
 - 보수율
 - 조명기구 설치 위치 및 조사방향