

[별표 5] 자체개선계획서 제출 대상 유형별 내용 및 사례

유형	내용		대표 사례	인정범위
(제1호) 배출시설 등 또는 방지시설을 개선·변경·점검 또는 보수하기 위하여 불가피하게 허가배출기준을 초과하여 오염물질등을 배출할 필요가 있는 경우	사전 예방	· 설비의 이상 예측 및 정기 점검으로 고장 미연 방지를 위한 계획된 점검 및 보수하는 경우 (연간, 반기별, 분기별 등)	· 가스 및 스팀 터빈 계획예방 정비공사 · 보일러 세관 및 탈황설비, 탈질설비, 전기집진기 보수 등 · 암모니아 저장탱크 법정 검사 · 여과집진기 백필터 청소 및 교체	· 연간 보수계획서 등 관련자료 제출 시
		· 안정성, 경제성 및 환경성 등 향상을 위한 주요 시설의 변경(교체) 또는 신설 하는 경우	· SCR 효율저하에 따른 교체 및 버너설치 · SNCR 요소수 주입 노즐 위치 변경 · 전기집진기 전단 SCR 방지시설 추가 설치 · 소각로 등 배출시설 교체·배출시설 증설 · 소각시설 및 용융로 등 내화물 교체 · 보일러 수관 교체·HCl 저감 약품 변경	· 주요시설의 개선(교체 또는 신설 등)사항에 대한 자료(명세서 및 도면 등) 제출 시
(제3호) 주요 기계장치 등의 돌발적인 사고로 배출시설 등이 나 방지시설을 정상적으로 운영할 수 없는 경우	사후 관리	· 예측되지 않은 상황으로 설비고장, 정지 또는 성능의 현저한 저하 발생으로 긴급 점검 및 보수가 필요한 경우	· 여과집진기 백필터 소손 · 소각로 폐열보일러 수관, 내화물 및 화격자 파손 · 스크러버 배관파손으로 누수 발생·ID팬 베어링 마모 · SDR 펌프고장 및 노즐 막힘등으로 액상소석회 공급 중단 · SNCR 요소수 분사노즐 파손·폐기물 투입크레인 고장 · 사업장 내 정전 발생·역화로 인한 소각시설 화재 발생	· 통합관리계획서 '제6장 사후관리계획'에 따른 유지관리 및 모니터링을 실시한 자료 제출 시
(제4호) 천재지변, 화재, 단전·단수, 그 밖의 불가항력적인 사유		· 사업장 내부요인이 아닌 외부요인에 따른 사고 발생으로 신속한 복구가 필요한 경우	· 낙뢰로 인한 정전 발생 · 태풍에 의한 황산제조시설 전환탑, 흡수탑 보온재 탈락 · 한전 점검 또는 수전 파손에 따른 단전	· 상황발생 증빙자료 제출 시