

[별표 3]

계속운전을 위한 수명평가에 관한 사항(제7조제1항 관련)

가. 가압경수로

세 부 사 항	참조 규정 및 기술기준
1. 시간제한 경년열화 평가의 확인	- 10 CFR 54.21
2. 원자로용기 중성자 조사취화 평가	- 10 CFR 50. Appendix G
3. 금속 피로 평가	- 10 CFR 54.21
4. 기기의 내환경검증	- 10 CFR 50.49
5. 콘크리트 격납건물 텐돈 프리 스트레스 평가	- 10 CFR 54.21
6. 격납건물 라이너플레이트, 강재 격납용기 및 관통부 피로 평가	- 10 CFR 54.21
7. 기타 원자로별 시간제한 경년열화 평가	- 10 CFR 54.21

나. 가압중수로

세 부 사 항	참조 규정 및 기술기준
1. 시간제한 경년열화 평가의 확인	- CNSC REGDOC-2.6.3 및 10 CFR 54.21
2. 원자로집합체 및 핵연료채널 수명평가	- 10 CFR 54.21
3. 금속 피로 평가	- 10 CFR 54.21
4. 기기의 내환경검증	- 10 CFR 50.49
5. 콘크리트 격납건물 텐돈 프리 스트레스 평가	- 10 CFR 54.21
6. 관통부 피로 평가	- 10 CFR 54.21
7. 기타 원자로별 시간제한 경년열화 평가	- 10 CFR 54.21