

[별표 1] 정기검사 기준 및 요령 (제3조제1항 관련)

1. 삭도시설

항목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
1. 지주	가. 기초	(1) 기초콘크리트의 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 (2) 기초볼트의 장착, 손상 및 과도한 부식이 없을 것	기초 콘크리트 및 기초볼트의 손상유무 확인
	나. 지주	(1) 부재의 과도한 손상, 볼트의 이완, 탈락 및 이상 진동이 없을 것 (2) 사다리, 손잡이, 발판 등의 과도한 이완이나 볼트의 탈락이 없을 것 (3) 지주의 기울기는 설계치와 비교하여 지주 높이의 1/200이하일 것 (4) 지주를 지지하는 지지선의 장력이완, 고정볼트의 이완이나 탈락이 없을 것	(1) 부재 및 보호판 등의 손상, 변형, 이상 진동 및 지주의 기울기 상태 확인 (2) 지주지지선의 장력, 고정볼트 이완,탈락상태 확인
2. 수(압)삭장치	가. 수(압)삭륜	(1) 수(압)삭륜의 과도한 손상이나 편마모가 없어야 하며, 홈의 마모상태는 급냉구조륜의 경우에는 4밀리미터 이하, 주강제 열처리륜의 경우에는 2밀리미터 이하, 플랜지가 없는 고무라이너륜 또는 우레탄륜의 경우에는 10밀리미터 이하일 것 (2) 플랜지 파손은 원둘레 1/100이하의 폭 또는 깊이	(1) 홈마모량, 회전상태, 플랜지파손, 베어링의 손상 및 급유상태 확인 (2) 와이어로프중심선과 홈중심선간의 이탈 및 수(압)삭륜과 수직선과의 기울기 확인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		로 파손된 것이 3개소 이 내일 것 (3) 로울러핀과 베어링에 과 도한 마모와 손상 및 열에 의한 변질이 없을 것 (4) 와이어로프중심선과 수 (압)삭륜 홈중심선과의 어 긋남으로 와이어로프 및 연결장치가 플랜지와의 접 촉이 없을것	
	나. 수(압) 삭 장치	(1) 수(압)삭륜 지지평형보의 비틀림은 수(압)삭륜의 수 직선에 대하여 1/30(1도 54분)이하일 것 (2) 지지장치의 볼트, 너트 등의 이완·탈락 및 과다 한 마모가 없을 것 (3) 와이어로프이탈방지장치 위치 및 급유상태가 적합 할 것	(1) 수(압)삭륜 지지평형보의 비틀림, 고정볼트, 평형보, 지지축의 손상·변형유무 확인 (2) 와이어로프이탈방지 장치 의 손상·변형유무 확인 및 와이어로프의 굴절각 확인
	3. 매다는 와 이어로프, 끄는 와 이 어로프, 곁 이용 와 이 어 로프, 평형 로 용 와 이 어 로프 및 긴 장 용 와 이어로프	(1) 와이어로프의 지름감소를 이 매다는 와이어로프, 곁 용 와이어로프와 긴장용와 이어로프의 경우에는 10 퍼센트 이하, 끄는와이어 로프 및 평형용와이어로프 의 경우에는 15퍼센트 이 하일 것 (2) 300밀리미터 이내에서 소선의 단선수가 전 소선 수의 1/10이내일 것, 다만 순환형으로 곁힘에 의한	(1) 소선의 단선, 마모 및 부 식상태 확인 (2) 200미터마다 와이어로프 의 지름을 2회(가로 × 세 로)측정하여 마모율 계산. 다만, 측정개소가 10회 이 하인 경우는 10회 측정하 고, 긴장용와이어로프는 5 회 측정 (산식) 마모율(퍼센트) = (최초지름-측정값중 최소평균치)

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		피로가 있는 와이어로프 소선의 단선수는 별표 12에 의한다. (3) 자동순환식삭도의 접합부 스트랜드가 들어간 마디부분 지름은 공칭지름의 +12% 이내이고, 측정한 최대 지름과 최소 지름의 차는 7% 이내일 것 (4) 킹크가 없을 것 (5) 사용시간이 15,000시간 이상인 와이어로프(매다는 와이어로프, 긴장용와이어로프는 제외한다)는 매 2년마다 비파괴검사를 실시하고, 그 결과가 별표 12의 단선기준에 적합할 것 (6) 매다는 와이어로프 고정 위치는 12년 경과시 마다 최대 슈 접촉 길이보다 3m 이상 이동되어 있을 것	$\text{지름} / \text{최초지름} \times 100$ (3) 스트랜드가 들어간 마디부의 지름 측정 및 이상유무 확인 (4) 비파괴검사를 실시하는 경우 검사장비를 통해 검출된 신호의 크기로 소선 단선수 산출 (5) 매다는 와이어로프 고정 위치 12년 경과 여부 및 3m 이상 이동 여부 확인
4.	가. 와이어로프 고정장치	(1) 기초콘크리트의 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 (2) 고정 및 연결장치의 과도한 부식이나 탈락 및 이완이 없을 것	기초콘크리트의 손상, 고정 및 연결장치의 이상유무 확인
	나. 긴장장치	(1) 볼트의 이완, 탈락 및 활차의 손상이 없어야 하며 홈마모는 수(압)삭륜의 기준에 적합할 것	(1) 홈마모량, 회전상태 및 급유상태 확인 (2) 베어링, 축 및 활차의 손상, 기울기, 변형유무 및

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		(2) 회전 및 급유상태가 적절할 것 (3) 베어링의 손상이나 이음이 없어야 하며, 축 및 활차의 기울기가 안전운행에 지장이 없을 것	고정상태 확인
	다. 중추	구조물의 변형, 손상 등이 없어야 하며, 중추운동 상태가 양호할 것	운동상태 및 구조물의 변형, 손상유무 확인
	라. 유(공)압 긴장장치	(1) 실린더의 굴곡, 변형, 손상 및 누유(공기누설)가 없을 것 (2) 표시계기 및 작동상태가 양호할 것	(1) 실린더의 손상, 변형, 표시계기작동 및 누유(공기누설)상태 확인 (2) 펌프, 실린더의 작동상태 및 기능 확인
	마. 대 차	대차·탈락방지장치에 이상이 없어야 하며, 대차의 운동상태가 양호할 것	대차이동량 및 탈락방지장치의 이상유무 확인
5. 차 량	가. 차량	(1) 주행륜의 손상, 편마모가 없을 것(주행륜 마모한계는 급냉구조륜의 경우에는 4밀리미터 이하, 주강제열처리륜의 경우에는 2밀리미터 이하, 플랜지 없는 고무라이너륜 또는 우레탄륜의 경우에는 10밀리미터 이하일 것) (2) 주행장치의 변형, 손상, 이완, 이음, 탈락이 없을 것 (3) 행거의 변형, 의자판의 손상이 없어야 하며, 동요흡수장치의 작동상태가 양	(1) 주행륜의 손상, 마모량 및 회전상태 확인 (2) 주행장치, 행거, 의자판의 손상 및 변형유무 확인 (3) 동요흡수장치의 동작기능 및 통풍·조명·잠금장치의 기능상태 확인 (4) 승·하강하는 장치의 작동상태, 변형 및 손상 상태 확인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		호할 것 (4) 개폐장치, 조명 및 표시 등, 신체지지시설 상태가 양호할 것 (5) 차량내 적재물을 승·하강하는 장치가 있는 구조는 그 장치의 작동상태가 양호하고 변형 및 손상이 없을 것	
	나. 연결장치	고정부의 이완이나 변형이 없어야 하며, 작동 및 급유상태가 양호할 것	(1) 고정부 이완, 변형유무 확인 (2) 연결장치 임의 추출 분해하여 연결장치의 손상유무, 급유상태 및 기능 확인. 다만, 연결력 감시장치가 있는 경우 표시값으로 확인
	다. 접속장치	고정부의 이완이나 변형이 없어야 하며 용융합금의 탈락이 없고 고정상태가 양호할 것	소켓 고정부의 이완이나 변형, 용융합금 탈락여부 확인
6. 감기 구동장	가. 구동기 활차 (드럼포함)	(1) 볼트의 이완·탈락 및 활차의 손상이 없어야 하며, 홈마모는 수(압)삭륜의 기준에 적합할 것 (2) 회전상태 및 급유상태가 적합할 것 (3) 베어링의 손상이나 이음이 없어야 하며, 축 및 활차의 기울기가 안전운행에 지장이 없을 것 (4) 드럼내 와이어로프가 감길 때의 방향과 와이어로	(1) 홈마모량 및 고정장치의 이완유무 확인 (2) 베어링 및 축의 손상, 변형 및 급유상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인 (4) 드럼의 감기는 각도, 상태, 플랜지 이탈상태, 와이어로프에 감기는 량 확인 (5) 윈치의 고정상태 및 진동유무 확인

항목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
치		프의 방향 각도는 4도 이내 일 것 (5) 와이어로프는 드럼 한쪽에 치우쳐서 감기지 않아야 하고 가장 많이 풀어진 상태에서도 감김이 드럼에 2회 이상 여유가 있을 것 (6) 드럼의 플랜지는 와이어로프가 최대로 감겼을 때 이탈되지 않는 구조이어야 한다 (7) 원치 및 동력전달장치등은 운행 중 흔들림이 발생하지 않아야 하고 견고하게 고정되어야 한다.	
	나. 감속기 및 전 동 장치	(1) 톱니바퀴 및 커플링의 손상이나 이상진동 및 발열이 없어야 하며, 급유시스템이 양호할 것 (2) 운행시 감속기유의 온도는 80도 이하이어야 하며, 유량이 적합할 것	(1) 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 변형, 발열 확인 (2) 급유, 유량 및 유온상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인
	다. 주전 동기	(1) 기동장치의 설치위치 및 작동이 양호할 것 (2) 브러시의 마모상태는 최초길이의 65퍼센트 이하 일 것 (3) 회전 및 급유상태가 적합하고, 절연 및 접지상태가 양호할 것	(1) 기능 및 작동상태 (2) 회전시 이상소음, 진동유무 확인 (3) 브러시 마모상태 확인 (4) 절연 및 접지저항의 측정
	라. 내연 기관	(1) 회전시 이상진동이나 발열이 없어야 하며, 여과기	(1) 회전시 이상진동, 발열, 여과, 냉각수 순환 및 발

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
	(발전기 포함)	분해기능, 냉각수의 순환상태가 적합할 것 (2) 발전기의 작동상태가 양호하고, 표시계의 오차는 ± 2.5퍼센트 이하일 것 (3) 비상시 15분 이내에 가동할 수 있어야 하며, 단자의 절연저항은 양호할 것	전기의 작동상태 확인 (2) 표시계기 오차, 비상가동 및 절연저항 상태 확인
7. 제 동 장 치	가. 수동 제동기	(1) 연결와이어로프 및 스프링에 이상이 없을 것 (2) 라이닝의 마모율은 최초 두께의 60퍼센트 이하이어야 하며, 라이닝의 리벳머리가 드럼에 접촉되지 않을 것	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인
	나. 전자 제동기, 전동 제동기 및 유(공)압 제동기	(1) 라이닝 마모율은 최초두께의 60퍼센트 이하이며, 라이닝 표면과 리벳깊이는 0.5밀리미터 이상일 것 (2) 전자코일 및 전동기의 절연상태는 절연저항 항목의 기준에 적합할 것 (3) 작동시 이상진동이나 소음, 발열 및 누유(공기누설)가 없을 것	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인 (3) 펌프 및 실린더의 변형, 손상유무 확인 (4) 전자코일, 전동기 권선의 절연저항 측정
	다. 역전 방지(감지) 장치	작동이 양호하고 손상이 없을 것	작동상태 및 손상여부 확인
8. 배 전 선	가. 전주 및 전선	(1) 단락 및 혼촉이 없을 것 (2) 전선의 접속, 클램프 및 지지장치의 상태가 양호할 것	(1) 전주 및 전선의 손상유무 확인 (2) 지지시설의 손상유무 및 접속상태 확인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
로		(3) 전주의 부식 및 손상이 없을 것	
	나. 배전 시설	고압기기류의 설치상태, 표시계기류의 작동, 차단기 및 개폐기류의 작동기능과 절연 및 접지상태가 양호할 것	(1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정
9. 제어 설비	가. 운전 제어설비	(1) 속도제어계전기·보호계전기의 작동상태가 양호하고 소음, 진동 및 발열이 없을 것 (2) 배선, 접지상태 및 직류 변환장치가 양호하고, 표시 계기류의 전압계는 사용전압의 150퍼센트 이상, 전류계는 최대부하전류의 200퍼센트 이상의 범위일 것. 다만, 디지털 방식의 전류계의 경우에는 최대부하전류 이상의 것일 것 (3) 비상제동기 작동시 전원 차단장치 및 과속검출장치의 작동상태가 양호할 것	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정
	나. 유압 긴장 제어설비 (승차규제장치 포함)	(1) 차단기 및 개폐기류, 제어계전기, 표시계기의 동작이 양호할 것 (2) 접지 및 절연상태가 적합할 것	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정
	가. 속도	설치상태 및 작동기능이	설치 및 작동상태 확인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
보 안 설 비	계, 풍속계 나. 차량 위 치 표 시기 (차량접근 경 보 장 치 포함), 속 도 감 속 장 치 (과속방지 장 치 포 함)	양호할 것 설치상태 및 작동기능이 양호할 것	설치 및 작동상태 확인
	다. 피뢰 시스템	(1) 고정부의 이완이 없어야 하며, 접지저항 및 접지장 치가 적합할 것 (2) 피뢰장치의 보호각은 주 요부에 설치하는 경우에는 45도 이하, 기타의 경우는 60도 이하일 것	(1) 고정부 이완유무, 보호각 확인 (2) 배선 및 접지저항의 손상 유무 확인
	라. 응급 하 강 장 치	배치 및 정비상태가 양호 하고 손상이 없을 것	정비상태 및 운용상태 확인
	마. 와이 어 로 프 이 탈 감 지 장 치 (반연결방 지 장 치 , 연결장치 이상검출 장 치, 교 대발차연	(1) 스위치 및 자동개폐기, 경보표시의 작동이 양호할 것 (2) 가공선, 배선 및 전원변 환장치의 기능이 양호할 것 (3) 보안회로에 사용하는 전 압은 직류의 경우에는 60 볼트이하, 교류를 사용하 는 경우의 전압은 40볼트	(1) 스위치 및 개폐기의 작동 기능상태 확인 (2) 경보표시, 배선, 전원변환 장치의 기능, 손상유무 및 사용전압 확 인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
	동장치포함), 와이어로프 이상장력 검출장치가.	이하일 것.	
11.	가. 유선 설비 (차량출발 신호 장치, 방송 시설 포함)	설치상태 및 작동기능이 양호할 것	(1) 기능 및 송수신상태 시험 (2) 차량 출발신호의 동작상태 확인
	나. 무선 설비	기능 및 작동이 양호하고, 유도장애가 없을 것	기능 및 송수신상태 시험
12.	절 연 저항	(1) 특별고압선로(7,000볼트 초과)의 절연저항이 다음의 산식값 이상일 것 (산식) 절연저항(메가오姆) = 정격전압/{정격용량(킬로볼트암페어 또는 킬로와트) + 1,000} (2) 고압선로(1,000볼트 초과)는 3,300볼트 선로의 경우에는 3메가오姆, 6,600볼트 선로의 경우에는 6메가오姆 이상이어야 한다. (3) 저압선로(1,000볼트 이하)는 다음의 기준에 적합해야 한다.	(1) 특고압·고압 및 저압주회로, 변압기, 제동기, 발전기, 배전반, 전동회로의 절연상태를 절연저항계로 측정 (2) 측정 시 기기의 손상이 우려되는 경우에는 시험전압을 낮춰서 측정할 수 있으며, 이때 절연저항값은 본래의 기준을 적용할 것 (3) 고압주회로, 변압기의 경우, 전기안전관리법에 의한 검사 완료시, 결과보고서로 갈음

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령																																		
		<table><tr><td>전로의 사용전압</td><td>측정전압 (V)</td><td colspan="2">절연저항 기준 (MΩ)</td></tr><tr><td>SELV, PELV</td><td>DC 250</td><td colspan="2">0.5 이상</td></tr><tr><td>FELV, 500V 이하</td><td>DC 500</td><td colspan="2">1.0 이상</td></tr><tr><td>500V 초과</td><td>DC 1,000</td><td colspan="2">1.0 이상</td></tr></table> (4) 전동기, 발전기는 다음의 기준에 적합해야 한다. <table><tr><td>사용 전압</td><td>측정전압</td><td colspan="2">절연저항 기준(MΩ)</td></tr><tr><td rowspan="2">250V 이하</td><td rowspan="2">DC 250V</td><td>1kw 미만</td><td>1kw 이상</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>10 이상</td></tr><tr><td>600V 이하</td><td>DC 500V</td><td colspan="2">25 이상</td></tr><tr><td>1,000V 이하</td><td>DC 1,000V</td><td colspan="2">100 이상</td></tr></table> (5) 전기기계류는 해당선로의 기준값 이상이어야 하며 절연유의 적부판단을 위한 변압기 1-2차간의 절연저항은 20메가오姆 이상일 것	전로의 사용전압	측정전압 (V)	절연저항 기준 (MΩ)		SELV, PELV	DC 250	0.5 이상		FELV, 500V 이하	DC 500	1.0 이상		500V 초과	DC 1,000	1.0 이상		사용 전압	측정전압	절연저항 기준(MΩ)		250V 이하	DC 250V	1kw 미만	1kw 이상	5 이상	10 이상	600V 이하	DC 500V	25 이상		1,000V 이하	DC 1,000V	100 이상		
전로의 사용전압	측정전압 (V)	절연저항 기준 (MΩ)																																			
SELV, PELV	DC 250	0.5 이상																																			
FELV, 500V 이하	DC 500	1.0 이상																																			
500V 초과	DC 1,000	1.0 이상																																			
사용 전압	측정전압	절연저항 기준(MΩ)																																			
250V 이하	DC 250V	1kw 미만	1kw 이상																																		
		5 이상	10 이상																																		
600V 이하	DC 500V	25 이상																																			
1,000V 이하	DC 1,000V	100 이상																																			
13. 접 지 저항	접 지 저항	(1) 피뢰침, 고압기기 외함철대, 고압피뢰기는 10오姆 이하일 것 (2) 변압기 2차용은 150/1선 지락전류 오姆 이하일 것 (3) 지주, 저압기기 외함철대, 송배전선보호장치는 100오姆 이하일 것 (4) 전동기, 제어반 등 사용 전압이 400볼트를 초과하는 경우 10오姆 이하일 것 (5) 공통접지 또는 통합접지는 통합된 시스템의 가장	피뢰침, 고압기기 외함철대, 고압피뢰기, 지주, 변압기2차, 저압기기 외함철대, 송배전보호장치, 전동기, 제어반등의 접지상태를 접지저항계로 측정																																		

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		낮은 기준을 적용할 것	
14. 조 명 및 승 강 시 설	가. 조명 시설	배선 및 개폐기, 밝기와 조 광방향이 양호할 것	배선, 개폐기의 설치, 조명 장치의 밝기 및 조광방향 확인
	나. 승강 시설	(1) 승강장에서 차량의 탑승 높이는 폐쇄식 차량의 경 우 18센티미터 이하, 개방 식 차량의 경우 55센티미 터 이하로 유지하여야 하 며, 승강위치 및 구조물이 양호하고, 기타 장애가 없 을 것 (2) 왕복식삭도의 경우 차량 과진입충격흡수장치의 작 동상태가 양호할 것 (3) 자동순환식삭도의 경우 가(감)속 및 차량 이동장치 의 작동상태가 양호하고, 가(감)속륜의 공압 및 연결 벨트의 장력상태가 양호할 것	(1) 차량 하단과 승강장 높 이, 승강 위치의 확인 (2) 지주, 보, 부재 등의 손 상, 변형유무 확인 (3) 가(감)속 및 차량 이동장 치의 기능 및 작동상태 확인 (4) 가(감)속륜의 공압 및 연 결벨트의 장력상태 확인 (5) 기타 장애유무 확인
15. 시 운 전	가. 차량 간격	최고 운전속도에서 차량 간 격이 설계치보다 클 것	최대 운전속도에서 차량 간 격을 5회 측정
	나. 운전 속도	설계 최고속도를 초과하지 않을 것	감속기 출력측(구동활차)이 10회전하는데 소요되는 시 간을 5회 측정하여 다음 산 식에 의거하여 산출 (산식) 운전속도(m/s)= $\frac{\pi}{t} \times D \times 10$ π : 원주율(3.14) D : 구동활차의 지름 (m)

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
			t : 구동활차 10회전 소 요시간(초)
	다. 기동 전류	(1) 직류전동기인 경우 정격 전류의 125퍼센트 이하일 것 (2) 유도전동기인 경우 기동 방식에 따라 직입시동인 경우에는 600퍼센트 이 하, Y-△기동방식일 경우 에는 200퍼센트 이하, 저 항 및 리액터 기동방식일 경우에는 300퍼센트 이 하, 가변전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격 이하일 것 (3) 기동시 가변전류방식은 정격전류를 초과하지 않을 것	정지상태에서 기동시 소요 되는 최대 전류를 5회 측정
	라. 운전 전류	평균 운전전류는 정격전류 의 85퍼센트 이하일 것	정상 운전상태에서 소요되 는 전류를 5회 측정
	마. 제동 거리	(1) 최고 운전속도에서 제동 거리 및 제동시간이 제동 거리 기준에 적합할 것 (2) 제동기는 작동 후 3초이 내에 감속을 시작하여야 하며 감속도가 제곱초당 0.3미터 이상일 것. 다만, 상용제동기는 제외하며, 제 동거리 기준이 3미터 미만 의 경우는 3미터로 한다. (3) 순환식은 제곱초당 1.25 미터, 왕복식은 제곱초당	최고운전속도에서 제동기 작동시 완전히 정지하는데 소요되는 시간과 거리를 각 각 5회 측정

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		2.0미터를 초과하여 급정지하지 않아야 한다.	
16. 기 타			궤도시설의 건설에 관한 설비기준 및 삭도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정하는 사항

2. 궤도시설

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
1. 선 로	가. 기초, 지지대	(1) 기초콘크리트의 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 (2) 배수로의 배수기능이 양호할 것 (3) 기초볼트 및 지지대의 과도한 부식, 균열, 손상이 없을 것	기초 콘크리트, 기초볼트 및 지지대의 손상유무 확인
	나. 레일	(1) 레일의 과도한 균열이나 변형 및 부식이 없을 것 (2) 레일고정부의 변형이나 볼트 이완 및 탈락이 없을 것 (3) 레크의 과도한 마모 및 손상이 없을 것 (4) 레일의 이음부 및 곡면부는 어긋나거나 요철부위가 없을 것 (5) 트롤리의 마모, 변형, 부	(1) 레일의 균열, 변형 및 부식여부 확인 (2) 레일고정부의 변형이나 볼트이완 및 탈락유무 확인 (3) 레크의 과도한 마모 및 손상유무 확인 (4) 레일이음부 및 곡면부의 어긋나거나 요철부위 유무 확인 (5) 트롤리의 마모, 변형, 부

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		식 및 트롤리 부착에 이완, 탈락이 없을 것	식 및 트롤리 부착에 이완, 탈락유무 확인
	다. 분기 장치	(1) 분기장치의 작동상태가 원활할 것 (2) 전선의 접속불량 및 손상 이 없을 것 (3) 분기장치 작동시 차량의 진입을 제한하는 장치가 작동할 것	(1) 기능 및 작동상태 (2) 전선의 접속불량 및 손상 유무 확인 (3) 인터록 회로의 작동여부 확인
2. 차 량	가. 주행 장 치 , 통 로 연 결 장치	(1) 레일과의 마찰이나 저항 으로 인한 차륜의 균열, 손 상, 변형이 없어야 하며, 베어링의 급유상태가 양호 하고 발열이나 손상이 없 을 것(차륜 윤심지름의 변 형 한계는 지름의 차가 연 강제 윤심의 경우에는 1.0 밀리미터 이상, 주강제 윤 심의 경우에는 0.5밀리미 터 이상, 증기기관차 윤심 의 경우에는 3.0밀리미터 이상일 때에는 가공하여야 한다) (2) 차축의 표면 및 내부에는 운행의 안전에 지장을 주 는 흠 또는 균열 등 결함 이 없을 것 (3) 차량을 연결 또는 체결부 는 이완 및 과도한 마모가 없을 것 (4) 통로연결장치는 비상시 분리가 쉬운 구조이고, 통	(1) 차륜의 균열, 손상 및 변 형이나 베어링의 손상 및 급유상태 확인 (2) 차축 표면의 흠, 균열 등 결함유무 확인 (3) 차량의 연결부 및 체결부 의 이완, 마모유무 확인 (4) 통로연결장치의 부식, 균 열 유무 확인 (5) 집전장치의 마모, 변형, 부식 및 집전자 부착의 이 완, 탈락유무 확인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		로연결막의 부식, 균열 및 표면의 벗겨짐 등이 안전에 영향을 미치지 아니할 것 (5) 집전장치의 마모, 변형, 부식 및 집전자 부착의 이완, 탈락이 없을 것	
	나. 차량량	(1) 차체의 균열, 훼손, 부식 및 리벳부분의 이완 또는 용접부의 균열이 없을 것 (2) 구조체를 구성하고 있는 철판류의 부식, 노후 및 마모 등이 승객의 안전에 지장이 없을 것 (3) 객차 및 화차의 출입문이 자동승강문인 경우 원활하게 개·폐되어야 하고, 출입문이 없는 경우는 사람이나 화물이 떨어지는 것을 방지하는 장치를 설치하여야 하며, 운행중 문이 열리지 아니할 것 (4) 객차는 실내조명, 표시등의 점·소등 및 신체지지시설 상태가 양호할 것 (5) 창문의 유리는 안전유리를 사용하여야 하며 몸의 일부를 내밀기 어려운 구조일 것	(1) 차체의 균열, 훼손, 부식 및 리벳부분의 이완 또는 용접부의 균열유무 확인 (2) 객차 및 화차는 자동승강문 및 출입문의 개·폐 여부 확인 (3) 객차는 실내조명, 표시등의 점·소등 및 신체지지시설 상태의 양호 여부 확인
3. 기	가. 와이어로프	(1) 와이어로프의 지름감소율은 15퍼센트 이하일 것 (2) 300밀리미터 이내에서 소	(1) 소선의 단선, 마모 및 부식상태 확인 (2) 100미터마다 와이어로프

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
계 장 치		선의 단선수가 전 소선수의 1/10이내일 것, 다만 순환형으로 굽힘에 의한 피로가 있는 와이어로프 소선의 단선수는 별표 12에 의한다. (3) 고정 및 연결장치의 과도한 부식이나 탈락 및 이완이 없을 것 (4) 킹크가 없을 것	의 지름을 2회(가로×세로) 측정하여 마모율계산. 다만 측정개소가 10회 이하인 경우는 10회 측정 (산식) 마모율(퍼센트) = (최초지름-측정값 중 최소평균치) / 최초지름 × 100
	나. 구동 활차 (구 동 피 니 언)	(1) 볼트의 이완·탈락 및 활차의 손상이 없어야 하며, 홈마모 상태는 급냉구조륜의 경우에는 4밀리미터 이하, 주강제 열처리륜의 경우에는 2밀리미터 이하, 플랜지 없는 고무라이너륜의 경우에는 10밀리미터 이하일 것 (2) 회전상태 및 급유상태가 적합할 것 (3) 베어링의 사용시간은 정격사용시간 이내이며, 축 및 활차의 기울기가 안전 운행에 지장이 없을 것	(1) 홈마모량 및 고정장치의 이완 유무 확인 (2) 베어링 및 축의 손상, 변형 및 급유 상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인
	다. 감속 기 및 전 동 장치	(1) 각축, 톱니바퀴, 커플링 및 베어링의 손상이나 이상진동 및 발열이 없어야 하며, 급유계통이 양호할 것 (2) 운행시 감속기유의 유온은 80도 이하이어야 하며,	(1) 각축, 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 변형, 발열 확인 (2) 급유, 유량 및 유온상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인

항목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
4.	라. 중추	유량이 적합할 것 구조물의 변형, 손상 등이 없어야 하며, 중추운동상태가 양호할 것	운동상태 및 구조물의 변형, 손상유무 확인
	가. 전기기관 (전동기 포함)	(1) 기동장치의 설치위치 및 작동이 양호할 것 (2) 브러시의 마모상태는 최초길이의 65퍼센트 이하일 것 (3) 회전 및 급유상태가 적합하고, 절연 및 접지상태가 양호할 것	(1) 기능 및 작동상태 (2) 회전시 이상소음, 진동유무 확인 (3) 브러시 마모상태 확인 (4) 절연 및 접지저항의 측정
	나. 디젤기관 (발전기 포함)	(1) 회전시 이상진동이나 발열이 없어야 하며, 여과기 분해기능, 냉각수의 순환상태가 적합할 것 (2) 발전기의 작동상태가 양호하고, 표시계기의 오차는 ± 2.5 퍼센트 이하일 것 (3) 단자의 절연저항은 양호할 것	(1) 회전시 이상진동, 발열, 여과, 냉각수 순환 및 발전기의 작동상태 확인 (2) 표시계기 오차, 비상가동 및 절연저항 상태 확인
	다. 증기기관	(1) 증기기관의 작동상태가 양호하고, 표시계기의 오차는 ± 2.5 퍼센트 이하일 것 (2) 회전시 이상진동이나 발열이 없을 것	(1) 기능 및 작동상태 (2) 회전시 이상소음, 진동유무 확인
5.	가. 수동제동기 (기계식제동기)	라이닝 마모율은 최초두께의 60퍼센트 이하이어야 하며, 라이닝의 리벳머리가 드럼에 접촉되지 않을 것	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 확인
	나. 전자제동기,	(1) 라이닝 마모율은 최초두께의 60퍼센트 이하이며,	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
장 치	전 동 제동기 및 유 (공)압 제 동 기	라이닝 표면과 리벳깊이는 0.5밀리미터 이상일 것 (2) 전자코일 및 전동기의 절 연상태는 절연저항 항목의 기준에 적합할 것 (3) 작동시 이상진동이나 소 음, 발열 및 누유(공기누 설)가 없을 것	확인 (3) 펌프 및 실린더의 변형, 손상유무 확인 (4) 전자코일, 전동기 권선의 절연저항 측정
6. 전 기 제 어 설 비		(1) 배선, 접지상태 및 직류변 환장치가 양호하고, 표시계 기류의 전압계는 사용전압 의 150퍼센트 이상, 전류 계는 최대부하전류의 200 퍼센트 이상의 범위일 것. 다만, 디지털방식의 전류계 의 경우에는 최대부하전류 이상의 것일 것. (2) 차단기 및 개폐기류, 제어 계전기, 표시계기의 동작이 양호하고 소음, 진동 및 발 열이 없을 것 (3) 정류장치의 오손 및 접촉 불량이 없을 것 (4) 접지 및 절연상태가 적합 할 것	(1) 차단기 및 개폐기류의 작 동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정
7. 보 안 장 치		(1) 설치상태 및 작동기능이 양호할 것 (2) 가공선, 배선 및 전원변환 장치의 기능이 양호할 것 (3) 보안회로에 사용하는 전 압은 직류의 경우에는 60 볼트이하, 교류를 사용하는	(1) 스위치 및 개폐기의 작동 기능 상태 확인 (2) 경보표시, 배선, 전원변환 장치의 기능, 손상유무 및 사용전압 확인

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령																														
		경우의 전압은 40볼트 이 하일 것																															
8. 신 호 통 신 설 비		(1) 기능 및 작동이 양호하고, 유도장애가 없을 것 (2) 관제시스템이 있는 경우, 설치 및 작동상태가 양호 할 것	(1) 기능 및 송수신상태 시험 (2) 음영구역 발생여부 및 비 상안내방송 확인																														
9. 절 연 저 항	절 연 저 항	(1) 저압선로(1,000볼트 이 하)는 다음의 기준에 적합 해야 한다. <table><tr><td>전로의 사용전압</td><td>측정전압 (V)</td><td>절연저항 기준 (MΩ)</td></tr><tr><td>SELV, PELV</td><td>DC 250</td><td>0.5 이상</td></tr><tr><td>FELV, 500V 이하</td><td>DC 500</td><td>1.0 이상</td></tr><tr><td>500V 초과</td><td>DC 1,000</td><td>1.0 이상</td></tr></table> (2) 전동기, 발전기는 다음의 기준에 적합해야 한다. <table><tr><td>사용 전압</td><td>측정 전압</td><td colspan="2">절연저항 기준(MΩ)</td></tr><tr><td rowspan="2">250V 이하</td><td rowspan="2">DC 250V</td><td>1kw 미만</td><td>1kw 이상</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>10 이상</td></tr><tr><td>600V 이하</td><td>DC 500V</td><td colspan="2">25 이상</td></tr><tr><td>1,000V 이하</td><td>DC 1,000V</td><td colspan="2">100 이상</td></tr></table> (3) 전기기계류는 해당선로의 기준값 이상일 것	전로의 사용전압	측정전압 (V)	절연저항 기준 (MΩ)	SELV, PELV	DC 250	0.5 이상	FELV, 500V 이하	DC 500	1.0 이상	500V 초과	DC 1,000	1.0 이상	사용 전압	측정 전압	절연저항 기준(MΩ)		250V 이하	DC 250V	1kw 미만	1kw 이상	5 이상	10 이상	600V 이하	DC 500V	25 이상		1,000V 이하	DC 1,000V	100 이상		(1) 저압주회로, 제동기, 발전 기, 배전반, 전동회로의 절 연상태를 절연저항계로 측 정 (2) 측정 시 기기의 손상이 우려되는 경우에는 시험전 압을 낮춰서 측정할 수 있 으며, 이때 절연저항값은 본래의 기준을 적용할 것
전로의 사용전압	측정전압 (V)	절연저항 기준 (MΩ)																															
SELV, PELV	DC 250	0.5 이상																															
FELV, 500V 이하	DC 500	1.0 이상																															
500V 초과	DC 1,000	1.0 이상																															
사용 전압	측정 전압	절연저항 기준(MΩ)																															
250V 이하	DC 250V	1kw 미만	1kw 이상																														
		5 이상	10 이상																														
600V 이하	DC 500V	25 이상																															
1,000V 이하	DC 1,000V	100 이상																															
10. 접 지	접 지 저 항	(1) 피뢰침, 고압기기 외함철 대, 고압피뢰기는 10오옴 이하일 것 (2) 전동기, 제어반등 사용전 압이 400볼트 이하인 경우	피뢰침, 저압기기 외함철 대, 전동기, 제어반등의 접 지상태를 접지저항계로 측 정																														

항목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
저항		100오옴 이하일 것 (3) 전동기, 제어반등 사용전압이 400볼트를 초과하는 경우 10오옴 이하일 것 (4) 공통접지 또는 통합접지는 통합된 시스템의 가장 낮은 기준을 적용할 것	
11. 조명 및 승강 시설	가. 조명 시설	배선 및 개폐기, 밝기와 조광방향이 양호할 것	배선, 개폐기의 설치, 조명 장치의 밝기 및 조광방향 확인
	나. 승강 시설	승강장에서 차량의 탑승높이는 18센티미터 이하, 승강장과 차량의 간격은 10센티미터 이하로 유지하여야 하며, 승강위치 및 구조물이 양호하고, 기타 장애가 없을 것	(1) 승강 위치, 승강장 높이, 간격 및 구조물 상태 확인 (2) 기타 장애유무 확인
12. 시운전	가. 운전 속도	설계 최고속도를 초과하지 않을 것	(1) 케이블철도는 감속기 출력측(구동활차)이 10회전하는데 소요되는 시간을 5회 측정하여 다음 산식에 의거하여 산출 (산식) $\text{운전속도(m/s)} = \frac{\pi \times D \times 10}{t}$ π : 원주율(3.14) D : 구동활차의 지름(m) t : 구동활차 10회전 소요시간(초) (2) 모노레일 방식은 차량이 일정 거리를 주행하는데 소요되는 시간을 5회 측정

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
			하여 다음 산식에 의거하 여 산출 (산식) $\text{운전속도(m/s)} = \frac{\text{이동거리(m)}}{\text{소요시간(s)}}$
	나. 기동 전류	(1) 직류전동기인 경우 정격 전류의 125퍼센트 이하일 것 (2) 유도전동기인 경우 기동 방식에 따라 직입시동인 경우에는 600퍼센트 이하, Y-△기동방식일 경우에는 200퍼센트 이하, 저항 및 리액터 기동방식일 경우에 는 300퍼센트 이하, 가변 전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격 이하일 것 (3) 기동시 가변전류방식은 정격전류를 초과하지 않을 것	정지상태에서 기동시 소요 되는 최대 전류를 5회 측정
	다. 운전 전류	평균 운전전류는 정격전류 의 85퍼센트 이하일 것	정상 운전상태에서 소요되 는 전류를 5회 측정
	라. 제동 거리	(1) 최고 운전속도에서 제동 거리 및 제동시간이 제동거 리 기준에 적합할 것 (2) 제동기는 작동후 3초이내 에 감속을 시작하여야 하며 감속도가 제곱초당 0.3미터 이상일 것. 다만, 상용제동 기는 제외하며, 제동거리 기준이 3미터 미만의 경우 는 3미터로 한다.	최고운전속도에서 제동기 작동시 완전히 정지하는데 소요되는 시간과 거리를 각 각 5회 측정

항 목	세부항목	정 기 검 사 기 준	정 기 검 사 요 령
		(3) 케이블철도나 모노레일은 제공초당 2.0미터를 초과하 여 급정지하지 않아야 한 다.	
13. 기 타			궤도시설의 건설에 관한 설 비기준 및 궤도시설의 안전 성 향상을 위하여 시장·군 수·구청장 또는 특별시장 ·광역시장이 정하는 사항