

안전점검의 과업내용(제16조 관련)

1. 정기안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	· 기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. · 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	· 설계도서, 준공도면 · 시설물관리대장 · 기존 안전점검 실시결과 · 보수·보강이력
나. 현장조사	· 주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등
다. 점검결과	· 외관조사 결과 분석 · 시설물 전체 책임기술자의 소견 및 조치계획 등
라. 보고서 작성	· 보고서 작성

2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	· 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. · 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소 필요조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	· 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 등 · 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 · 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 · 시설물관리대장 · 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 · 보수·보강이력
나. 현장조사 및 시험	· 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등
과업구분	내 용
	- 석재 구조물: 유실, 교란, 세굴 · 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)

		- 콘크리트 탄산화 깊이 측정
	다. 상태평가	· 외관조사결과 분석 · 현장 재료시험결과 분석 · 대상 구조물(부재)에 대한 상태평가 · 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
	라. 보고서작성	· CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2.	선택과업	· 선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시해야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시해야 한다.
	가. 자료수집 및 분석	· 구조·지반·수리계산(계산서가 없는 경우) · 실측도면 작성(도면이 없는 경우)
	나. 현장조사 및 시험	· 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 · 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치·해체 등 · 조사용 접근장비 운용 · 조사부위 표면청소 · 마감재의 해체 및 복구 · 수중조사 - 정밀안전점검을 실시할 때 간조 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 경우 반드시 실시(최초 수중조사는 하자담보기간 완료 전 정밀안전점검에서 실시하고 이후 정밀안전점검 시기에 맞춰 실시) - 다음의 경우에는 정밀안전점검 시기와 관계없이 수중조사를 실시 : 중심준설 또는 시설물에 인접하여 신규시설물이 설치되어 해저면 변동이 예상되는 경우 : 이전 수중조사 결과, 기초부의 세굴, 손상 등 진전이 예상되는 경우 : 긴급안전점검을 실시할 때 수중조사가 필요하다고 판단되는 경우 · 측량(외곽시설 또는 계류시설인 경우 실시. 다만, 상치콘크리트가 없거나 부잔교인 경우 제외) - 수중측량 - 기준선측량 · 그 밖에 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험
	다. 안전성 평가	· 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문해석 등 안전성 평가 · 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시고정하중에 대한 안전성 평가
	라. 보수·보강 방법	· 보수·보강 방법 제시