

방화관리 일일 점검일지

결	담 당	시설소장
재		

20 년 월 일 요일

항 목	점 검 사 항	점검결과	비 고
화기취급	1. 화기발견시 불연성 깔판위에 전도되지 않는 구조로 설치여부 2. 가연물로부터 1m 이상이격 설치여부 3. 노후,손상,불량기구 사용여부 4. 전열기는 문어발식으로 용량초과 사용여부 5. 사용하지 않는 전열기 전원 차단여부		
소방시설	6. 소화기,피난기구의 적정위치 비치여부 7. 자동화재 탐지설비의 이상유무 8. 각종 수동조작함 커버 손상여부 9. 수신반 이상유무		
소방부대 설비	10. 방화셔터 작동구역 적치물 점검 11. 소화용 펌프의 외관점검 12. 소방용수 수위확인 13. 소방설비의 물 및 에어 누수여부		
위험물 점 검	14. 위험물(가스류) 확인 15. 불필요한 가연물의 방치여부 16. 실내 유해가스 점검 17. 가연물, 위험물 발견시 안전 조치여부		
기 타			