

[별지 제8호서식]

도시가스 사용시설 점검표

수요처명 : 국립환경과학원

20 년 월

담 당	시설소장	주무관(기계)	시설계장

번 호	점 검 항 목	점 검 결 과	점 검 일 자							비 고
			일	일	일	일	일	일	일	
1	가스차단장치	정압기 입,출구 밸브 설치상태, 이상압력통보 설비 작동상태및 위치								
2	분해점검	설치후 1회/3번 이상 분해점검상태, 1회/1주 이상 작동상태 점검								
3	압력기록장치	정압기 출구가스의 압력을 측정할수있는 장치 설치및 작동상태(뒷면부착								
4	불순물제거	정압기입구에 불순물 제거장치의 설치및 유지 상태(차압관리)								
5	가스누출장치 통보	안전관리자가 상주하는곳에 가스누출을 감지 하여 통보할수있는 설비의작동상태								
6	통풍조치	통풍상태 점검								
7	전기설비	방폭구조의 전기설비 상태 점검								
8	예비정압기	작동상태 점검								
9	배관의 도색	배관의 도색및 부식방지 상태								
10	가스누출경보 자동차단장치	가스누출 경보차단장치 또는 가스누출 자동 차단기 작동상태								
11	배관의 고정	13mm~32mm까지 2M, 33MM이상 3M, 배관 고정 상태								
12	가스계량기	바닥으로부터 1.6M이내에 설치, 주위화기 방치여부								
13	중간밸브	배관 또는 호수와 연소기와의 사이에 설치, 조작하기 쉬운장소 설치상태								
14	가스누출점검	가수누출여부 확인								
15	호스	길이는 연소기까지 3M이내, T형 연결유무, 배관용 연소기와의 접속부 고정상태								
16	가스온수기 및 보일러	환기구,급기구 및 배기통 배기팬 설치 상태								

* 판정: 적합(O), 부적합(X)

* 점검항목: 정압기 설치 수요처