

안전관리자 선임 법적근거

구분	시설명	선임 법적근거	선임 설비 기준 (과학원 시설현황)	선임자격 (과학원 선임현황)
1	보일러	에너지이용 합리화법 제40조제2항 같은 법 시행규칙 제31조 26제1항[별표 3의9]	용량10t/h 이하 (10톤2대, 2.5톤2대)	에너지관리기능장&에너지관리기사&에너지관리산업기사&에너지관리기능사 구역당1명 (에너지관리기능사 2명)
2	냉동기	고압가스안전관리법 제15조제1항 같은 법 시행규칙 제27조제2항[별표 3]	냉동제조 시설 등 (700RT 3대, 450RT 2대)	공조냉동기계기능사 or 냉동시설안전관리자 (해당사항 없음)
3	전기	전기사업법 제73조제1항 같은 법 시행규칙 제40조제2항[별표 12]	수전설비 전압10만V미만으로 전기용량 5천~1만kW (11,500Kw)	안전관리자(전기분야 자격으로 2년 이상 실무) 1명, 보조(기능사 이상 또는 5년 이상 실무) 2명 (안전관리자:1명, 보조2명)
4	가스	도시가스사업법 제29조제1항 같은 법 시행령 제15조제3항[별표 1]	특정가스사용시설 월4천 m³ 이상 (200,857m³)	안전관리책임자(가스기능사 이상 자격 또는 교육이수자):1명 (가스사용시설 안전관리자 1명)
5	폐수	물환경보전법 제47조제1항 같은 법 시행령 제59조제2항[별표 17]	제5종 사업장 (3종에 준하는사업기준)	환경기술인(수질환경산업기사, 기능사 또는 3년 이상 실무) :1명 (환경기술인 1명)
6	소방	공공기관의 소방안전 관리에 관한 규정 제5조제1항	공공기관 (일반 소방안전관리대상물)	소방안전관리자(강습교육 이수자) : 1명 (소방안전관리자 1명)
7	승강기	승강기 안전관리법 제29조제1항 같은 법 시행규칙 제49조[별표 9]	승강기 관리주체	안전관리자(승강기기능사 이상) :1명 (안전관리자 1명)
8	수도시설	수도법 제33조제2항 같은 법 시행령 제50조제1항1호	연면적 5천 m² 이상 건물 (2만9천 m²)	소유자나 관리자(건축물관리자 교육) :1명 (교육 이수 1명)
9	일반대기 환경기술인 (대기배출 시설)	대기환경보전법 제40조제1항 법 시행령 제39조 [별표 10]	대기오염물질 발생량기준(10톤) 4종 시설물에 해당	일반대기(면제)환경기술인 1명 (2.5톤2대, 10톤2대)