

시설별 점검주기

1. 시설운영 법적근거

시설명	점검명	점검횟수	점검기관	법적근거(점검)	비고
보일러	성능검사	1회/년	한국에너지공단	에너지이용 합리화법 제39조제4항 같은 법 시행규칙 제31조의7 [별표 3의4]	
	안전검사	1회/년			
냉동기	정기검사	1회/2년	한국가스안전공사	고압가스안전관리법 제16조의2 제1항 같은 법 시행규칙 제30조제2항 [별표19]	
	요청검사	필요시			
전기	정기검사	1회/3년	한국전기안전공사	전기사업법 제65조 같은 법 시행규칙 제32조제1항 [별표10]	
가스	정밀검사	1회/년	한국가스안전공사	도시가스사업법 제17조 같은 법 시행규칙 제25조제2항7[별표7]	
	정기검사	1회/년			
폐수	정기검사	1회/년	대행기관(자격보유)	물환경보전법 제62조의2	
연구실	정밀 안전진단	1회/년	대행기관(자격보유)	연구실안전환경조성에 관한 법률 시행령 제9조	
소방	종합정밀점검	1회/년	대행기관(자격보유)	화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 같은 법 시행규칙 제18조[별표 1]	
	작동기능점검	1회/년			
승강기	정기검사	1회/년	한국승강기안전공단	승강기 안전관리법 제32조제1항1호 같은 법 시행규칙 제54조제1항	
수도시설	청소(수질검사)	2회/년	청소업체 (상수도사업본부)	수도법 제33조제2항 같은 법 시행규칙 제22조의3	
위험물	안전점검	4회/년	자체점검	위험물 안전관리법 시행령 제15조	
폐기물	적법처리	수시	대행기관(자격보유)	폐기물관리법 제13조제1항 및 같은 법 시행령 제7조제1항제7호	
일반대기 환경기술인	일일점검일지	면제시설	서구청 관리대장 점검	대기환경보전법 제26조 제1항 같은 법 시행령 제36조 [별표1의3]	

2. 도시가스, 소방·안전·전기설비 점검주기

○ 자체점검, ◎ 외주점검, ● 정밀점검

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	점검주기 (기록서식)
도시가스	도시가스 사용시설 외관점검			○			○			○			○	분기 1회
저수조	저수조 위생점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
옥내 저장소	옥내저장소 일반점검표			○			○			○			○	분기 1회
일상 점검	전기실, EPS실 외관점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1일 1회
	전기실 ACB 부하전류 확인	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
전기 설비	외관 점검 및 부하측정	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
저압 반	절연 저항 측정										●			연 1회
	접지 저항 측정				○						●			연 1회
	적외선 열화상 측정		○			○			○		●			연 1회
고압 반	절연및접지저항 절연내력										●			3년 1회
	적외선 열화상 측정	○			○			○			●			연 1회
	전원 품질분석										●			3년 1회
변압 기	절연저항 측정										●			3년 1회
	적외선 열화상 측정	○			○			○			●			연 1회
보호 장치	계전기 및 차단기 동작 시험										●			3년 1회
비상 발전 설비	무부하 운전	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월 1회
	UPS 작동상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	충전지/충전장치	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	절연, 접지 저항 측정										●			3년 1회
제어 설비	최대수요전력 제어PC점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
	조명제어 차단기, 계전기 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
소방 점검	소방시설 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
안전 점검	전기설비 안전 점검			○			○			○			○	분기 1회