

[별표 2]

지적유형에 대한 분류 및 설명(제3조제2항제8호 관련)

01 기기 기능 부적합

기기 또는 부품의 기능 저하 및 노후화로 설계된 의도대로의 제 기능을 발휘하지 못하고 있는 경우

02 시험·점검 또는 검사 부적합

기기 및 계통에 대한 시험·점검 또는 검사가 관련 절차서에 따라 주기적으로 수행되지 않거나, 일부가 누락되거나 또는 기록이 누락된 경우

03 절차서 부적합

원자력시설의 건설 또는 운영과 관련된 품질보증절차서·시험절차서·보수절차서·운영절차서 및 작업절차서 등에 기술된 내용이 적용 기술기준 또는 인허가 요건에 부적합한 경우

04 절차서 미준수

원자력시설의 건설 또는 운영과 관련된 품질보증절차서·시험절차서·보수절차서·운영절차서 및 작업절차서 등에 따라 해당 업무가 이행되지 않은 경우

05 시공 또는 보수 부적합

설계서에 따라 시공이 되어 있지 않거나 보수절차서에 따라 보수가 이루어지지 않아 조치사항이 불완전한 경우

06 설계 또는 제작 부적합

구조물, 계통, 기기 및 부품의 설계내용 및 설계결과가 관련 규제요건 및 기술기준을 만족하지 못하는 경우, 또는 자재, 부품, 기기의 구매 및 제작이 해당 규제요건, 설계기준 및 품질보증 요건을 만족하지 못할 경우

07 기준요건 미준수

최종안전성분석보고서, 운영기술지침서, 품질보증계획서, 국내 허가기준 또는 외국의 준용기술기준 등을 준수하지 못한 경우

08 기 타

상기 지적유형을 제외한 사항으로 문서관리 불만족, 인적인 요소, 안전문화, 안전관리 미흡 등