

조류신호시스템 점검정비 기준 사항

일일 점검사항	월간 점검사항	반기(6개월) 점검사항
○ 운영 서버 ○ 시각동기장치 ○ 조류신호 감시·제어 장치 ○ 무정전 전원 장치(UPS) ○ 통신·보안장비 ○ 허브 ○ 모뎀 ○ 데이터 백업 상태 ○ 데이터 갱신 ○ ARS ○ 홈페이지 ○ 조류신호소 운영상태 ○ 조석 정보	○ 신호 전원반 - 전압전류계 지시값(A,B) 확인 및 기록 - 입력전원 전압(A,B) 체크 ○ 전광판 감시·제어반 - 전원부 전압 지시값(AC/DC) 확인 및 기록 - 램프점등 확인(로컬, 원격제어) - 조작표시부 기판 램프 확인 - 전원선 전압 확인 ○ 전구 제어반 - 전원선 전압 확인 - 전구 제어 계기값 확인 - 기판 램프 확인 ○ 조류측정 데이터 송·수신기 - 송·수신 레벨 체크 기록 - 장비 전원 상태 - 데이터 송·수신 상태 ○ 조류측정 장치 - 전원(신호) 전압 체크 기록(AC/DC) ○ 조류신호 감시·제어 장치 - 조류신호소 제어 및 감시 운영 상태 ○ 발전기 및 무정전 전원 장치(UPS) - 발전기 상태 및 출력 전압 - 무정전 전원 장치(UPS) 입·출력 전압 및 전류 확인 ○ 기타 - 접지상태 및 축전지 단자 전압	○ 전광판 - 전광판 램프 상태 및 청소 - 전광판 중간단자함 상태 - 램프 소켓 상태 ○ 전광판 감시·제어반 - 전압·전류 상태 - 중간 단자함 램프(퓨즈) - 예비 전원 전압 확인 - 전원 및 신호케이블 상태 ○ 조류측정 데이터 송·수신기 - 터미널 출력파형 확인 ○ 조류측정 장치 - 제어판넬 기능테스트 - 센서 동작상태 확인 - 운영시스템의 기본 설정 값 확인 ○기타사항 - 각 장치별 슬롯 탈·장착 상태확인 - 예비품 확인 - 시스템 동진상태 확인 ※ 제작사 정기보수 항목 시행
		연차 점검사항
		○ 조류신호측정 센서(ADCP) 상태 점검 - 해저 조류부착생물 제거 - 조류측정센서보호커버 교체 - 조류측정센서 작동상태 확인 - 해저케이블 고정상태 및 피복훼손 상태점검(노출부분) ○ 전광표지판 및 철탑 - 철탑구조물 접속부 조임상태 - 전광표지판 전구 청소 - 전광판 철 구조물 - 기초 고정상태