

[별지 제13호 서식]

DGPS 기준국(감시국) 점검 보고서(00월분)

○○항로표지관리소

구 분	일자						
	점검사항						
송 신 기	1. DC 동작여부 확인(입력전원 118V)						
	2. AC 입력전원 확인(입력전원115V)						
	3. 단선여부 점검(AC/DC)						
수 신 기	1. BCS(알람,보정데이터,위치정보) 작동상태						
	2. 입력정보점검(장비,안테나,케이블전원)						
네트워크	1. 회선 및 장비점검 (라우터, 허브, DUS.Modem)						
UPS AVR	1. UPS.AVR (입력전원 220V, 출력전압 115V)점검						
	점 검 자						