[별표 1] 방송통신설비의 내진 시험결과 요약서 (예시)

시험 책임자 : (인)

1.시험대상설비명			
2.의 뢰 자			
3.시험기간	202 . . . ~ 202 . . .		
4. 시험결과			
항 목		이상여부	비고
기능 확인	통신장비 신호전송상태		
	전원설비 전원공급상태		
구조 성능 확인	시험대상설비 상단의 단방향 최대 변위폭(<75 ㎜)		
	시험대상설비의 전복 또는 전도		
	시험대상설비의 바닥 고정부 이탈		
	설치된 구성품의 이탈		
	시험대상설비의 프레임 변형 또는 파손		
	이중마루구조물 자체의 결합부분이 이탈되거나, 진동대 고정부분 이탈		
	앵커링, 볼트 등의 고정장치 자체의 균열, 변형 및 절단		
	기타 육안으로 확인이 가능한 변형이나 파손		
옥외 설비 확인	(장기복구수준) 옥외설비의 부분적 손상 여부 및 일정 기간 내 복구 대책 마련 여부		
	(붕괴방지수준) 옥외설비의 붕괴방지 설계여부, 내부 통신설비 및 선로가 있는 경우 안전성 확인		
5. 판정결과			