

[별표 1]

다중고장에 의한 사고(제3조 관련)

구분	사고의 종류
필수적으로 고려하여야 하는 사고	· 정지불능예상운전과도 · 발전소 교류전원 완전상실사고 · 증기발생기 전열관 다중파단사고 · 급수완전상실사고 · 계통간 냉각재상실사고 · 정지냉각기능 상실사고 · 최종열제거원 상실사고 · 소형냉각재상실사고와 동시에 발생하는 안전주입 또는 재순환 상실사고 · 사용후핵연료저장조 냉각기능 상실사고
추가적으로 고려하여야 하는 사고	확률론적 안전성평가 등을 통하여 위의 필수적으로 고려하여야 하는 사고와 유사한 수준의 발생 가능성 및 영향을 가지는 것으로 평가된 사고