

[별표 2]

설계 시 고려한 외적요인을 초과하는 자연재해 및 의도적 재해로 인한
발전용원자로시설 상태(제4조 관련)

구분	상태
제1호 및 제3호에 따른 재해	· 장기적인 교류전원 및 최종열제거원 상실
제2호 및 제3호에 따른 재해	· 주제어실 기능 및 모든 전원 상실 · 냉각재 폐회로별 단일 증기발생기를 이용한 1차 측 냉각 외 냉각 기능 상실