

[별표 3]

노심의 현저한 손상 이후 발생하는 위협요인(제5조 관련)

구분	위협요인
필수적으로 고려하여야 하는 위협요인	·가연성기체 연소 또는 폭발 ·원자로격납건물 고온 또는 과압 ·노심용융물과 콘크리트의 반응 ·노심용융물의 고압 분출 ·원자로격납건물 직접가열 ·노심용융물과 냉각수의 반응 ·증기발생기 전열관 크리프 파손 등 원자로격납건물 격리경계 우회
추가적으로 고려하여야 하는 위협요인	확률론적 안전성평가 등을 통하여 위의 필수적으로 고려하여야 하는 위협요인과 유사한 수준의 발생 가능성 및 영향을 가지는 것으로 평가된 위협요인