

[별표 1] 주요 부위별 결로 방지 성능기준

1. 지역을 고려한 주요 부위별 결로 방지 성능기준은 다음 표와 같다.

대상부위			TDR값 ^{주1), 주2)}		
			중부1	중부2	남부
출입문	문짝		0.30	0.33	0.38
	문틀		0.22	0.24	0.27
벽체접합부			0.25	0.26	0.28
창	유리	중양부위	0.16 (0.16)	0.18 (0.18)	0.20 (0.24)
		모서리부위	0.22 (0.26)	0.24 (0.29)	0.27 (0.32)
	창틀 및 창짝		0.25 (0.30)	0.28 (0.33)	0.32 (0.38)

주1) 각 대상부위 모두 만족하여야 함

주2) 괄호안은 알루미늄(AL)창의 적용기준임

2. 제1호의 중부1, 중부2, 남부 지역은 다음 표와 같이 구분한다.

지역	지역구분	설정 실외온도
중부1	강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)	-20℃
중부2	서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)	-15℃
남부	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외), 제주특별자치도	-10℃

주) 설정 실외온도는 최한월인 1월의 월평균 일 최저외기온도를 기준으로 설정함