

[별표 1]

최대보유량 산정 방법(제4조 관련)

1. 유해화학물질별 최대보유량 산정은 사업장 내에서 해당 유해화학물질을 취급하는 모든 제조·사용시설 및 저장·보관시설에서 해당 물질이 어느 순간 최대로 체류할 수 있는 양의 합으로 산정한다. 또한, 취급시설별 최대보유량(탱크로리 등 운송·운반차량, 사외배관, 규칙 제39조제1항 및 제2항에 따라 취급중단을 신고한 시설은 제외)은 취급시설의 설계용량과 유해화학물질의 상온에서의 비중 값을 고려하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.
2. 기상물질의 경우, 제1호에도 불구하고 운전조건(압력, 온도)을 고려하여 최대보유량을 산정한다. 다만, 액화가스는 제1호에 따른 시설의 설계용량과 비중을 고려하여 산정한다.
3. 혼합물질의 경우, 혼합된 유해화학물질의 최대보유량은 취급시설의 설계용량과 단일 유해화학물질의 비중을 고려하여 각각 산정한다. 이 때, 혼합물질의 비중에 대한 시험값이나 계산값 등 증빙이 가능한 경우 혼합물의 비중을 고려할 수 있다.
4. 두 개 이상의 화학물질이 투입되는 제조·사용시설에서 유해화학물질의 최대보유량은 투입순서와 관계없이 취급시설의 설계용량과 유해화학물질의 비중을 고려하여 각각 산정한다. 다만, 단순 혼합의 경우에는 투입 완료 후 최종합량을 기준으로 산정하고, 투입 후 반응이 일어나는 경우에는 반응이 일어나기 전 최종합량을 기준으로 산정한다.
5. 탭조류 또는 냉각기 등과 같이 서로 다른 물질의 성상이 두 개 이상으로 나누어지는 시설의 경우, 각 물질의 성상이 차지하는 부피를 고려하여 최대보유량을 산정할 수 있다. 다만, 이 경우 사업장에서 근거를 들어 증빙해야 하며, 증빙이 불가능한 경우에는 물질별로 설계용량과 비중을 고려하여 산정한다.
6. 보관시설 내 유해화학물질의 최대보유량은 보관구획도를 기준으로 산정한다.