

[별지 제3호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(저장·보관 시설 및 설비)

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
		배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		
2	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
3	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
4	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
5	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설 비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
		출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	-		
6	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판(별표2)	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
2	환기장치 및 온습도관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
3	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
4	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사

5	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
		인증받은 내화학성 재질 여부			
		개인보호장비 착용 여부			
6	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능	적 부		육안검사
		종류 및 수량 적정 여부			
		방제자재 사용가능 여부			

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
2	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
3	소화기	소화기 점검표	적 부		육안검사
		소화기 및 소화시설 비치 확인	-		
4	모래, 중화제 등 비상방제약품	모래, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
		종류 및 수량 적정 여부	적 부		
		방제자재 사용가능 여부	적 부		

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
		보관용기 부식 및 파손여부	적 부		
2	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관 상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
		칸막이 및 수획선 설치	적 부		
3	유독물 소량 유통시 유독물 표시 (유독물취급자외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유독물의 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
5	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사내용	검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	저장시설 최소벽체 두께 유지	관련법 적용	적 부		서류검사 (도면검사)
2	하부배관의 파손방지	철재보강시설 설치여부	적 부		육안검사
3	유독물 저장용기의 물질정보 표시판 (별표2)	유독물관리대장 및 표시판 식별상태	적 부		육안검사

4	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
6	정전기 발생방지 시설	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
		방폭시설 설치여부	적 부		
7	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
8	유독물 저장용기 물질정보 표시판	표시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
9	보관창고내 조명도	조명시설 작동상태	적 부		육안검사 (점등확인)
10	벤트라인	벤트라인 설치 및 상태	적 부		육안검사
		벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부		서류검사

비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.