

분기별 점검표(항공유 저장시설)(제56조 및 제74조 관련)

검사자 :		업체명 :			일자 :				
S - 만족 U - 불만족 R - 아래 비교	Jet A 지역			100LL 지역			기 타		
	S	U	R	S	U	R	S	U	R
울타리/잠금장치/표지판									
차량으로부터의 배관 보호									
금연표지판 부착									
저장소의 데드맨 통제									
2개의 소화기									
선명하게 표시된 비상차단장치(위치)									
연료 누유									
본딩 접속선/클립									
배관 및 펌프									
화재원(식물 및 물질)									
금연 증거									
호스상태									
폭발성 증거									
비교 :									

※ 비고

1. 적합한 안전점검 프로그램을 구성하기 위하여 공항 자체 안전점검 점검표는 공항의 시설 및 장비의 상태를 다루어야 한다.
2. 점검표는 공항과 공항운영에 유용하게 작성되어야 한다.
3. 매일 점검 중에 발견되는 부적합한 위치를 쉽게 표시할 수 있도록 공항 평면도를 첨부하는 것이 바람직하다.
4. 제시된 점검표는 페이지 세로줄을 따라 시설 및 장비목록과 점검하여야 할 여러 상태로 이루어진다.
5. 공란은 각 시설에 대하여 평가하여야 할 상태를 나타낸다. 이 란에 체크 표시가 되면 해당 시설과 장비상태가 만족스럽다는 것을 의미한다. 반면에 "×" 표시가 있으면 시설 및 장비 상태가 만족스럽지 못하다는 것을 의미한다.
6. 만족스럽지 못한 상태를 발견할 때 다음과 같이 조치한다.
 - 가. 해당하는 각 칸에 "×"를 기입한다.
 - 나. 비고란에 주석을 기입한다.
 - 다. 만족스럽지 못한 상태가 발견된 위치는 공항 평면도에 표시한다.
 - 라. 항공고시보(NOTAM) 등 적절한 후속 조치를 한다.