

[별지 제3호 서식]

유해화학물질 소량 취급시설 설치·정기·수시검사표

(공급·생산설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드	
------	--	------	--

[시설현황]

시 설 명	처리 능력	시 설 명	처리 능력

[검사내역]

가. 배관설비

(약칭: 기록 또는 도면 확인=서류확인, 샘플링 육안확인=필요 시 선택적 확인, 전수 육안확인=전수확인, 장비에 의한 측정=실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 유해화학물질을 취급하는 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서류확인 및 샘플링확인	적 부	
2) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인	서류확인 및 샘플링확인	적 부	

배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우			
3) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부에는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면은 확실히 밀착시켜야 하고, 개스킷의 재질, 두께, 종류에 관한 선정기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 인증기준에 따른다.	서류확인 및 샘플링확인	적 부	
4) 밸브 또는 콕에는 취급하는 물질종류 및 개폐방향을 표시하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 하며, 밸브 등을 조작하는 장소에 설치하여야 하는 조명의 조도는 75 룩스(lux)이상으로 한다. 다만, 완제품·모듈 형태의 장비 내에 배관에 일정 조도 확보가 어려운 경우 이동형 조명을 통해 조도를 확보할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
5) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	샘플링확인	적 부	
6) 배관은(설계압력이 0.2 MPa 이상인 배관에 한한다) 최고 사용압력 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.	서류확인 및 샘플링확인	적 부	
7) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고: 서류확인은 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다. 그리고 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 안전밸브 등

(약칭: 기록 또는 도면 확인=서류확인, 샘플링 육안확인=필요 시 선택적 확인, 전수 육안확인=전수확인, 장비에 의한 측정=실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 압력상승으로 인하여 폭발이 발생할 우려가 있는 설비에 는 안전밸브 또는 파열판 등의 과압안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길이가 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나) 정변위 압축기 다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 공급·생산설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	서류확인 및 샘플링확인	적 부	

2) 과압안전장치는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다.	서류확인 및 샘플링확인	적 부	
3) 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하는 경우에는 그 사이에 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	서류확인 및 샘플링확인	적 부	

비고: 서류확인은 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다. 그리고 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 그 밖에 공급·생산설비

(약창: 기록 또는 도면 확인=서류확인, 샘플링 육안확인=필요 시 선택적 확인, 전수 육안확인=전수확인, 장비에 의한 측정=실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 공급·생산설비(다만, 조정·분배설비는 제외한다)에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계·유량계·압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.	서류확인 및 샘플링확인	적 부	
2) 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 조치를 하여야 한다.	서류확인 및 샘플링확인	적 부	

비고: 서류확인은 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다. 그리고 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

라. 피해저감 시설기준

(약창: 기록 또는 도면 확인=서류확인, 샘플링 육안확인=필요 시 선택적 확인, 전수 육안확인=전수확인, 장비에 의한 측정=실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
3) 전동기 및 유해화학물질을 취급하는 설비의 펌프·밸브·스위치 등은 사고예방 활동에 지장이 없는 위치에 부착하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고: 서류확인은 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다. 그리고 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

마. 관리기준

(약창: 기록 또는 도면 확인=서류확인, 샘플링 육안확인=필요 시 선택적 확인, 전수 육안확인=전수확인, 장비에 의한 측정=실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 용기는 별표 3에 따른 보관 시설에 보관하여야 한다. 다만, 개봉하여 사용하고 남은 용기(200 L 이하의 단일 용기에 한한다)는 다음의 기준에 적합한 수납장에 보관할 수 있다.	가) 수납장은 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것으로 할 것	서류확인 및 샘플링확인	적 부
	나) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것	샘플링확인	적 부
	다) 수납장에는 잠금장치를 설치하고, 잠금장치를 적절하게 관리할 것	샘플링확인	적 부
	라) 수납장의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 및 화학적 성질을 가질 것	서류확인 및 샘플링확인	적 부
2) 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한	샘플링확인	적 부	

표지를 하여야 한다.			
3) 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 하며, 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발·화재 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고: 서류확인 은 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다. 그리고 구체적인 검사기준 및 검사방법은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.