

고형연료제품 제조시설 및 사용시설 지도·점검표

(☐ 제조시설 ☐ 사용시설)

1. 사업장 현황

사업장 명칭			대 표 자		
소재지	(전화번호 :)				
업 종	(한국표준산업분류세분류 기준으로 작성)				
신고번호			신고년월일		
제조·사용용량	톤/일 (연간가동일수:)		고형연료제품의 종류	☐ SRF (성형, 비성형) ☐ BIO-SRF (성형, 비성형) (원재료의 종류:)	
배출시설의 종류		방 지 시 설			비 고
비산먼지 배출시설					
악취 배출시설					
대기오염 배출시설					
<u>*고형연료제품 제조·사용 공정</u>					

2. 점검사항 및 결과

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
고형연료제품 품질관리	제품 보관상태	◦ 햇빛이나 빗물 등을 차단할 수 있는 구조 - 지붕과 벽면을 갖추고 있는지 여부 - 마대, 보관용기 또는 개별 포장 여부	
	품질확인 검사	◦ 한국환경공단 품질확인검사 실시 여부 확인 - 분기별 품질확인검사 이행 여부 확인	
	품질표시 검사	◦ 제품의 품질표시검사 이행여부 확인 - 검사 주기(6개월) 이행 여부 확인 - 품질표시결과표 부착 여부 확인	

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
고형연료제품 시설 관리	정기검사	◦ 시설 정기검사 결과 이행여부 확인 - 검사주기* 이행 여부 확인 * 최초검사일 또는 재개검사일 기준 때 1년이 되는 날 1개월 이내	
	제조시설	◦ 방지시설 설치여부 확인 - 비산먼지 방지시설 적정 가동 유무 (집진시설, 밀폐/덮개 등 확인) - 악취방지시설 적정 가동 유무	
	사용시설	◦ 방지시설 설치여부 확인 - 대기오염물질(CO,NOx)방지시설 적정 가동 유무 - TMS운영기록지 및 자가측정자료 확인 ◦ 다이옥신 배출허용기준 준수여부 - 다이옥신 시험성적서 확인 * 연 1회 이상 사용자 의무측정 ◦ 바닥재, 비산재 검사성적서 확인 - 지정,일반 여부	
	화재예방	◦ 화재 발생에 대비한 구조인지 확인 - 연소감지센서 및 방재설비 가동 유무 - 소화설비 및 경보 설비 등 가동 유무 - 폭발 및 화재에 대비한 안정장치 설치 유무	
폐자원에너지 종합정보 관리시스템	제조·사용량 실적 입력	◦ 시스템 실적 입력 확인 - 제조, 사용량 입력 기한 준수 여부(익월 10일) - 입력 자료 유효성 확인 ◦ 미가동(가동중지) 사실 여부 확인 - 폐자원에너지 시스템 가동중지 여부	
행정처분	행정 처분 이행 상태	◦ 행정처분의 이행상태 확인 (경고, 개선명령, 사용중지명령, 폐쇄명령 등) ◦ 각종 지시사항 이행여부 확인	

3. 고형연료제품 제조·사용 관련 민원 발생현황

사업장에 접수된 민원	
- 민원접수현황	
- 민원내용	
- 사업장 조치사항	

4. 특기사항 :

5. 점검자 의견 :

6. 첨 부 :

년 월 일			
점 검 자 :	소속	직급	성명 (인)
	소속	직급	성명 (인)
	소속	직급	성명 (인)
점검표사본 수령자 :	직책	성명	(인) (우편발송일:)