

폐수처리업체 지도·점검표

I. 사업장 현황

사업장명			대표자 (사업자등록번호)		
업종	☐ 폐수수탁처리업 ☐ 폐수재이용업		허가번호(일자)		
소재지					
종업원수		1일 처리 능력	수탁처리(),재이용()	재이용 제품	

II. 점검사항 및 결과

점검사항	주요 확인사항	점검결과
1. 기술능력	◦ 법정기술인력을 갖추고 있는지 여부 ◦ 기술자격증, 출근부, 의료보험 및 산재보험 가입 여부 등	
2. 실험시설	◦ 공장안에 구획하여 설치되어 있는지 여부 ◦ 바닥,벽면의 자재의 적정 여부 ◦ 급수수도전,세척시설,배수시설 설치 여부 ◦ 환기장치 설치 여부 ◦ 항시 실험가능토록 관리 유지하고 있는지 여부 등 - 실험장비 및 초자기구 구비 적정 여부 - 시약 구비 확보 적정 여부	
3. 방지시설	◦ 물리·화학적 방지시설 정상가동 여부	
4. 운반장비	◦ 운반장비 탱크로리(2㎥이상), 합성수지제 용기(1㎥이상),고정된 차량, 합성수지제 용기(20L이상) 또는 고정식 파이프라인 부착 여부 ◦ 내부용량의 계측 구조 구비 여부(공차중량 표시포함) ◦ 차량색상 및 표시사항 적합 여부 ◦ 보호구(방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의, 보호안경), 중화제, 소화기 등 비치 여부 등	

점검사항	주요 확인 사항	점검결과
5. 저장시설	- 저장시설의 적합여부(처리시설능력의 2배이상) - 폐수성상별 구분저장하고 식별할 수 있는 표시부착 여부 - 부식되지 아니한 재질로 되어 있는지 여부 - 유입폐수와 보관폐수 계측 구조 구비 여부 - 작업시 안전고려한 덮개·가스 배출구 및 폐수처리장 이송 위한 고정식 파이프라인 부착 여부 - 폐수처리후 발생 폐기물(오니류)보관소 주변 토양 오염방지 및 우수혼입방지 구조여부 등	
6. 처리시설	- 배출허용기준 이내로 처리할 수 있는 인정시설 설치여부 - 처리시설의 능력 적합여부 - 작업시 안전을 위한 보호구(방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의, 보호안경) 및 소화기 비치여부 - 처리시설 전면에 처리공정도 및 폐수배관도 설치 부착 및 폐수처리에 필요하지 않은 배관설치 여부 등	
7. 준수사항	「폐기물관리법」에 의한 지정폐기물 수탁여부 - 전자인계·인수관리시스템 입력 여부 및 위수탁처리 기록(기록문서 또는 전산자료) 보관(3년) 여부 - 위수탁서류 허위발급 여부 - 수탁폐수 보관기일(10일), 보관폐수 전체 보관량(저장시설 저장능력의 90퍼센트) 적정이행 여부 - 기타 허가준수사항 이행여부 등	
8. 행정처분	행정처분 이행여부	
9. 환경책임보험 (또는 보장계약) 적합 가입여부	환경책임보험 의무가입 대상여부 및 범위 등	
10. 수탁폐수의 혼합확인	- 혼합확인에 사용되는 측정기기 검정·교정 성적서 관리 여부 - 수탁폐수의 혼합확인 결과서 작성 및 3년간 보관여부	
11. 점검자 의견 및 기타참고 사항		
년 월 일 점검자 : 소속 직급 성명 (인) 소속 직급 성명 (인) 소속 직급 성명 (인) 점검표사본 수령자 : 직책 성명 (인)(우편발송일:)		